

成都PT、CT综合测试仪

产品名称	成都PT、CT综合测试仪
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

前言

本手册的目的是为了让使用者熟悉、全、正确、有效地操作使用互感器测试仪。

按照这些指示将有助于防止危险、减少修理费用及由于不正常操作所导致的仪器故障。此外，还可以确保测试仪的可靠运作和使用周期。

测试仪的使用必须遵照现有的关于防止事故发生和环境保护的各项相关标准所规定的所有全要求。

只阅读测试仪使用手册并不能免除您必须遵守相关的所有国家及国际的全规程。

用户手册必须在测试仪使用的现场时刻备有。所有使用和用测试仪工作的用户必须要阅读它。

除了要遵守使用手册及本国和地方的一些关于防止事故发生的全规程，还要注意用于全和恰当工作的公认的技术流程。为保障自身全的规则

符号注释

在本手册中，不同的符号用于强调特定的/操作方式。这些符号分列如下：

注意

表示有特殊意义的说明或额外的重要信息。

警告

标记与相关的特殊章节。

电气危险

强调对身体和生命有潜在危险的行为或指导。 仅由具有资质的

人员操作，并且需十分小心和注意规程。

操作

如果不是在实验室环境下，测试仪必需要可靠接地连接后才可以使⤵用。接地点的选择应该尽量靠近测试对象。

断开电缆连接时，总是从输送功率的装置开始。

在装置有输出时，切勿连接或断开测试对象。因为外部感应存贮的能量可能导致致命的高电压。

在测试时，总是保持互感器高压侧的一个端子接地。

不要将其它物体插入通风口或是输入/ 输出口。

在将测试仪置入运行前，检查测试仪是否有可见的损坏。

不要在多雨或潮湿气候下操作测试仪。

不要在易爆气体或蒸汽存在的环境下操作测试仪。

在将测试仪投入操作前，确保通风口，电源开关和电源插座没有被阻塞。

测试仪的内部可能产生高电压！因此，只有具备资质的人才允许打开测试仪。

为了防止寄生电流或电压，总是将测试仪的等电位地接到保护地。

确保连接到测试仪的测试对象的端子不带任何电位。在测试中，测试仪是测试对象的一允许电源。

成都世旭电气设备有限公司是循着改革开放的大潮，顺着高新技术发展的趋势，依托科研单位的技术实力诞生的一体化的高新技术企业。 本企业立足于现代科技理论与生产实践相结合的基础上，注重人才质量，讲究集约开发，聚集了一批具有学位的高水平研究人员和应用技术人才，不断研制、开发大批新颖、优质、完善的仪器仪表产品，以服务于生产、奉献于用户。目前在电力测试技术领域内已开发、生产出输电线路检测仪器仪表、计算机软件等系列产品，其中不少产品以其高质量和优良性能，深得广大用户信赖。 实践表明，本企业开发的产品和正在进行的科研、科技成果推广项目已在电力工程建设、电力生产和其它领域内发挥了显著的作用。为了进一步适应经济建设发展的需要，满足电力生产的需求，我们将保持和发扬“更新、更完善”的企业精神，热忱地为广大用户服务。 我公司主营产品：真空滤油机，高压测试仪器设备，继保、互感器设备，变压器测试设备，开关测试设备，运行线路测试设备，接地装置、避雷器，安全工具测试设备等。