过流式紫外线杀菌器 紫外线灭菌器

产品名称	过流式紫外线杀菌器 紫外线灭菌器
公司名称	深圳浩然兴环保科技有限公司
价格	7000.00/套
规格参数	功率:600W 尺寸:1350*220*480 处理水量:50T/h
公司地址	深圳市光明新区北岗村北岗第一工业区十一栋一楼
联系电话	15625529308

产品详情

一、紫外线杀菌器的安装 注意：紫外线对细菌有强大的杀伤力，对人体同样有一定的伤害，人体最易受伤的部位是眼睛之眼角膜，因此在任何时時候都不可用眼睛直视点亮的灯管，以免眼睛受伤，必要时，应用普通玻璃(戴眼镜)或透光塑胶片，作为防护面罩，因为紫外线几乎完全无法透过普通玻璃或透光塑胶片。千万勿错用石英玻璃，一旦受伤，不必惊慌，面部灼伤，几天后表皮脱落，不治而愈。眼睛受伤会红肿、流泪、刺痛，约三、四天才能痊愈。不论如何，万一遇到伤害，建议立即到医生处求诊。二. 紫外线杀菌器的连接 1.管路连接 ① 确定安装地点(紫外线杀菌器应靠近出水点,以免影响使用效果),管路按《标准管路联接》图要求施工 ② 紫外线杀菌器进出水口必须安装控制阀门，并安装旁通管路。③ 管路所配连接法兰和控制阀门的工作压力等级不能低于产品的设计压力(不低于0.6MPa)。④ 管路与紫外线杀菌器连接时不能产生应力变形影响石英玻管的安装和密封。⑤ 待最终连接进出水口法兰之前将紫外线杀菌器进出水口防尘贴去除,注意防杂质进入紫外线杀菌器腔体内部。⑥ 管路连接完毕后，通水检验各联接处及紫外线杀菌器本体有无渗漏。当心：连接管路时不要让铁屑、焊渣和其它杂物落入紫外线杀菌器腔体内。注意：当通水检验时压力必须达到*高使用压力，且不超过设计压力。建议：为防止水中杂质损坏和污染石英套管，在紫外线杀菌器进水端建议安装过滤器。建议：为保证在突然停电情况下,未经处理的水不流入用水区,在紫外线杀菌器出水端、建议安装电磁控制阀。三. 紫外线杀菌器安装注意事项 紫外线杀菌器通过支撑脚的螺孔用螺栓紧固于基础之上,并在接线端处预留空间安装石英套管和紫外线灯管。采用10W、14W、23W、28W、40W灯管的请预留1米空间.采用80W、120W、240W、320W灯管的请预留2米空间，用来更换安装灯管。带气动清洗装置的必须预留气缸运动空间600mm。不带气动清洗的紫外线杀菌器可不作考虑。警告：紫外线杀菌器应严格接地，防止漏电造成触电事故。请尽量靠近使用点安装 注意：吊装和搬运反应器请保护不锈钢表面，以免影响使用和外观。

紫外线杀菌器产品特点：

1. 紫外杀菌器全不锈钢外壳防腐蚀，使用寿命长；

2. 紫外线杀菌属于物理方法，不会对水体和周围环境产生二次污染

3. 紫外线线输出功率高，杀菌能力强；

4. 石英套管透光率高，能量损失小；

5. 紫外线杀菌器高备体积小，外形美观，安装方便灵活；

6. 紫外线杀菌器按清洗方式分为以下种类：

标准型紫外线杀菌器：不带清洗装置，3~6个月需装石英套管拆下进行人工清洗；

手动清洗型紫外线杀菌器：有手动清洗机构，包括拉杆、手柄、清洗盘等

气动清洗型紫外线杀菌器：有气动清洗机构，包括气缸、气动电磁阀、清洗盘等；

电动清洗型紫外线杀菌器：有电动清洗机构，包括电机、减速机、行程开并、丝杆、清洗盘等。