

江苏光伏连接器 丰年科技 光伏连接器

产品名称	江苏光伏连接器 丰年科技 光伏连接器
公司名称	苏州丰年科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区创投工业坊26号厂房
联系电话	18112528027

产品详情

*不符合要求的绝缘材料或是采用了回料从而降低了产品绝缘件的性能。发生火灾的根本原因就在于通流情况下连接器的电阻增大导致温升增加并超出塑料外壳及金属件所能承受的温度范围从而引发火灾。因此可以说连接器的失效并引发火灾是由塑料外壳和金属件共同作用的结果。

*防护等级不达标。连接器由于处于户外，因此对于密封性能有着严格的要求。例如有些高温高湿环境的地方，浙江光伏连接器，连接器就要达到IP65 和IP68 的防护等级。

*密封性不达标。由于连接器是与电缆匹配连接，因此当涉及到密封性时，电缆的选择就变的非常重要。一般来说不同的连接器型号会对应不同的电缆外径，其目的就是保证密封性能。

*为了验证电缆的匹配性，在连接器组装好之后还要对其进行相关的测试，例如IP测试、湿绝缘测试及耐压测试等等。

光伏系统长期暴露在风雨、烈日和极端的温度变化中，连接器必须能够适应这些恶劣环境。它们不仅可以防水、耐高温和对紫外线具有耐候性，而且要做到触摸保护、高载流能力及高效。同时，低接触电阻也是重要考量指标。所有这一切，还都必须贯穿于整个光伏系统生命周期，至少25年。

接触电阻

光伏连接器最新国际标准IEC 62852，公母对插后的接触电阻在测试后，增量不能大于5 m 或者电阻终值小于初始值的150%。采用优质的光伏连接器，在连接器上消耗的功率不到系统总功率的万分之一，劣质的连接器所消耗的功率则是优质连接器的30多倍。连接器失效进而引发火灾的根本原因：在通流情况下，连接器的接触电阻增大导致温升增加，并超出塑料外壳及金属件所能承受的温度范围。接触电阻主要和铜芯的材料，光伏连接器，尺寸有关系，不同品牌的连接器，规格不一样，常熟光伏连接器，建议不要混用。在在安装时，公母连接器要插到位，正规品牌的连接器，对插到位时会有声音。

所需要的光伏连接器人们在选择时要考虑较多因素

实际需求：对于光伏连接器的选择人们首先就应该要了解需求，这是重要的点，要知道虽然连接器的使用范围很是广泛，但是不同的场所使用需求也是存在着差异，尤其是型号，若是了解需求再选择就能够确保所选择的连接器合适。

性价比：较高性价比光伏连接器才真正适合人们选择，江苏光伏连接器，这不仅是能够确保所选择的连接器使用能够达到预期中效果，甚至还是可以降低成本，光伏连接器，而想要选择性价比较高的产品，光伏连接器，还是需要在确保产品质量符合要求的基础上选择价格较低的产品。

江苏光伏连接器-丰年科技(在线咨询)-光伏连接器由苏州丰年科技股份有限公司提供。“工业连接器、防水连接器、航空插头、光伏连接器”就选苏州丰年科技股份有限公司（www.exceedconn.com），公司位于：苏州工业园区创投工业坊26号厂房，多年来，丰年科技坚持为客户提供好的服务，联系人：赵常旭。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丰年科技期待成为您的长期合作伙伴！