

# 中央空调安装 123到家 美的中央空调安装

产品名称	中央空调安装 123到家 美的中央空调安装
公司名称	重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区协信阿卡迪亚
联系电话	18523118171

## 产品详情

### 海信变频空调的维修案例

#### 123到家维修——海信变频空调的维修案例

一台海信1.5匹空调，型号没记，机器已经拆在家里，内机工作，外机不工作，这里有个东西要说一下，线是之前维修接的，美的中央空调安装，测有220v，可是信号电压确是100v左右跳动，开始就觉得信号不对，拆开外机主板，主板信号线一路的元件都已锈蚀了，一个一个的换修，装板再试，还是老样子，中央空调安装公司，怀疑内机板子不对，拆开看了又都好的，奇怪了，怎么信号线的电压不对，就是大意了线的标识，我没注意还买了个模块板，装了还是没用，其实是220v的线接反了，因为外机（N）跟内机（L）竟然标的错误的，接正好了，其实原来只是信号电路锈腐的原因，线就是人为原因。

### 美的变频空调维修实例

#### 123到家维修——美的变频空调维修实例

机型：KF-32GW/BM(F)

故障现象：室外机起动后，立即停机，故障灯亮，自诊断故障显示为1、3号灯亮，2号灯闪，故障内容为电流控制异常。

分析处理：此故障一般为强电部分机率较高，因是外机启动后停机，故应把维修重点放在室外，测量室外直流300V正常，说明滤波电路以前无异常问题，问题大概出现在IPM模块和压缩机部分，然后断开电源，测量IPM模块端子阻值正常，压缩机U、V两端值偏大，约在50多欧姆，正常阻值为1-3欧左右，故判为压缩机线圈烧坏引起电流偏大，导致空调不工作。

故障现象：开机制冷效果正常，工作一段时间报故障，报故障停机后人工断电再开机内风机能正常吹风，但无冷风，格力中央空调安装，检测发现压缩机未工作。

出现此种现象基本可以断定是压缩机过热保护，导致空调不能正常制冷而报故障。此时在开机之后，测量室外接线端子1与零线之间有220V电压，而压缩机不启动，即可判断压缩机过热保护。注意：三相压缩机要测量交流接触器的输出电压。

如果确定为压缩机过热保护，则需要查明原因再作相应的处理

故障现象：开机制冷效果明显偏差或无效果，中央空调安装，工作时检测压力和电流、回气温度方面明显异常，工作一段时间报故障

出现该现象就必须检查制冷系统是否存在问题，最可能的原因是系统缺氟或漏氟，压机电容、风机电容故障，系统堵塞，四通阀串气，压缩机吸排气不足等原因，找出相应的原因后再给予解决。

中央空调安装-123到家-美的中央空调安装由重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司提供。重庆嘿巴适制冷设备工程有限公司（[www.cq123daojia.com](http://www.cq123daojia.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！