

景德镇医院污水处理设备

产品名称	景德镇医院污水处理设备
公司名称	潍坊方佳环保科技有限公司
价格	45000.00/套
规格参数	材质:碳钢 型号:FJHB 产地:山东潍坊
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	13406621754

产品详情

景德镇医院污水处理设备

废弃物、医源性污水的处理排放符合国家有关要求。（1）社区卫生服务机构的垃圾收集工作应有专人负责，建立和落实用品的用后处理制度，做到管理上有制度可查，处理上有章可循。（2）设置用品的使用账册，将用品的进货、使用、回收纳入规范化管理，该账册应清楚地记录用品的种类、来源、数量、处置方法和终去向。（3）社区卫生服务机构应统一配备毁形器，使用后的一次性用品由专人经严格的消毒、毁形、密封打包、密封堆放等规范化处理后，能回收的由环保部门的回收机构统一回收处理，不可回收的一次性固体废弃物经规范化处理后，在固定焚烧池内焚烧处理。明确区分标准，严禁将垃圾混入生活垃圾。（4）社区卫生服务机构应严格遵守《污水处理设计规范》，应建造污水处理站(房)，污水处理站(房)应与病房、居民区等建筑物保持一定的距离。不设床位的卫生机构应建造污水消毒池，污水处理设施、设备、装置应符合环保部门管理要求，并取得环保部门核发的《排污许可证》。（5）社区卫生服务机构被病原菌、病毒污染的污水，必须进行消毒处理，污水消毒工艺应符合《消毒技术规范》要求，选用的消毒剂安全有效。（6）社区卫生服务机构含有放射性、重金属及其他有毒有害物质的污水，必须单独收集处理，达到排放标准后方可排入城市下水道。（7）社区卫生服务机构污水排放到有集中污水处理厂的城市下水道时，以解决生物性污染为主，采用一级处理；污水排放到地面水域时，应根据水体的用途和环境部门的法规与规定，对污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物质进行处理，采用二级处理。

医院污水处理设备应该能够及时全面地反映出污水处理过程的运行工况、工艺参数的变化等信息，保证适用性强，开放性好，保证出水水质，节省成本，保证提高运行管理水平。在总体设计中，应充分考虑污水处理工艺流程各个部分的特性，覆盖污水处理的各个环节，如沉砂池——zui初沉淀池——反应槽——zui终沉淀池——消毒设备——污泥处理等。这一自动化控制系统应该包括中央控制室监控系统、可编程控制器(PLC)，检测仪表，闭路监控，避雷等。

这一系统可以分为现场控制层和管理监控层两个部分。现场控制层通过现场控制器实施控制。这是一个实时监控的体系，24小时全方位实现监控。它实现了污水处理所有环节的过程参数和设备运行状态监控；它还实现对电气参数的数据采集，对单元过程、设备进行控制。管理监控层全面采用组态软件，数据传输、通讯通过开放式通讯协议进行实现。在运行的过程中，将形成实时数据库，同步完成画面的组态设置。它利用网络向监控层传送数据，按照监控层的控制指令，实现对现场设备的数据采集、报警、控制和连锁等。不仅如此，这一大监控层，还能参与生产数据报表计算和统计，通过大量的数据信息，同步降低管理的强度，使管理更加科学化、系统化和规范化，有力地促进管理水平的飞跃。

景德镇医院污水处理设备

操作说明

1、原料的配制与添加

(1) NaClO₃溶液的配制，将NaClO₃与水按质量1：2比例混合，搅拌至完全溶解，即得到NaClO₃溶液。

(2) NaClO₃溶液与盐酸溶液的添加，在水射器正常工作情况下，将给料管插入料桶中，打开吸料管阀门，关闭进气管阀门，则溶液自动吸入贮存罐中。视贮存罐液管，达到一定量后，先打开进气管阀门，将抽料管从料桶中拔出，再关闭给料管阀门。

2、开机前准备工作

(1) 向NaClO₃贮存罐，盐酸贮存罐内加满原料。

(2) 由加水口向加热水箱内加满水。

(3) 观察反应室的液位高度，如果低入正常液位则开通出气管阀门，由进气口往主机内吸入一定量的清水。

(4) 检查其它阀门部件是否密闭。

3、开机：打开电源箱开关，打开动力水阀门，将压力尽量调至zui大，但不能高于0.3Mpa,使水射器正常工作。打开球阀A、B，调节滴定管上部调节阀，观察调节滴定管流量，设备即可正常运行。

4、流量的调节：流量根据处理完的水中的余氯量确定。方法为：用滴定管上部调节阀调节滴定速度，当滴定速度加快时，则产气量增大，反之减小。注意：尽量勿使滴数成流。

5、关机：关掉球阀A、B，设备停止加料，水射器再继续工作1至2小时后关掉动力水。

6、设备清洗：设备每运行2至3个月清洗一次。清洗时，关掉温控箱电源和球阀A、B，其余同开机状况相同，由进气口吸入一定量清水，然后关掉动力水源，打开排污阀排污。如此循环几次，直至清洗干净。

设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。设备运行费用低廉我公司研制一体化污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺：生物接触氧化法

+二氧化氯发生器消毒的工艺，集去除BOD5、COD、NH3-N一身，是目前的污水处理设备。处理后的污水到达《GB18466-2005》国家机构污水排放标准。污水处理设备工艺工艺选政下水道排入城市污水处理厂两类。污水处理所用工艺必须确保处理出水达标，主要采用的三种工艺有：加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

中国江西网廉政频道讯：近日，景德镇昌江区丽阳镇环保部门、安监站、水管站组成检查小组，对全镇落户在各村的小型企业的生产及安全工作情况进行检查。

检查小组先后来到了港南桥洞下、枫林豆腐厂、宏山金属厂、港南搅拌站等企业检查环保安监工作；同时，对兴达养猪场、兴旺养猪场、康泰养猪场排污设施及现场卫生进行检查。

此次行动通过实地检查、现场梳理等形式，切实将环保、安监工作抓紧、抓实，在检查中及时发现并指出问题所在，要求企业制定整改措施，整改到位。

相关负责人表示：要认真开展全镇环境保护以及安全隐患大排查专项活动，将继续加大检查力度，定期对重点企业进行检查，对全镇小型企业不定期排查，确保全镇企业能够安全、有序的生产。