

天津去硬度水设备厂 天津去硬度水设备 天化科威水处理技术

产品名称	天津去硬度水设备厂 天津去硬度水设备 天化科威水处理技术
公司名称	天津天化科威水处理技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区航天道58号
联系电话	13820987096 13820987096

产品详情

天津天化科威水处理技术有限公司专业致力于工业水处理设备设计安装维护；工业设备清洗及工业水处理服务的综合性公司。

软化水设备如何操作可以有效降低运行成本？

再生液的浓度当再生剂用量一定时，天津去硬度水设备厂家，在一定范围内其浓度越大，天津去硬度水设备价格，再生程度越高；当浓度达某一值时，天津去硬度水设备，再生后交换剂交换容量的恢复可达到一个较高值。

为了更合理地控制再生液浓度，天津去硬度水设备厂，在生产中采用先稀后浓再生液浓度进行再生。每次再生把30%的再生剂配成浓度为4-5%的溶液，以驱走大部分交换下来的钙、镁离子，然后再将其余70%的再生剂配成浓度8-10%的溶液进行再生。

天津天化科威水处理技术有限公司专业致力于工业水处理设备设计安装维护；工业设备清洗及工业水处理服务的综合性公司。

软化水设备工作(有时叫做产水、下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。

天津天化科威水处理技术有限公司专业致力于工业水处理设备设计安装维护；工业设备清洗及工业水处理服务的综合性公司。

锅炉软化水设备故障排除

1.软水器不再生

- A.检查供电是否正常（包括检查保险丝、插头、开关等）；
- B.重新设置时间；
- C.检查或更换控制器；
- D.检查或更换电机

软水器输送硬水

- A.关闭或检修旁通阀；
- B.保证盐箱内有固体盐；
- C.更换或清洗射流器；
- D.检查盐箱注水时间；
- E.确保中心管及O形圈未破裂；
- F.检查维修阀体或更换；
- G.正确设定及调整再生时间或周期制水量；
- H.加树脂至适量，并找出树脂流失原因；
- I.降低进水浊度或拆下流量计清洗或更换流量计。

天津去硬度水设备厂-天津去硬度水设备-天化科威水处理技术由天津天化科威水处理技术有限公司提供。天津去硬度水设备厂-天津去硬度水设备-天化科威水处理技术是天津天化科威水处理技术有限公司（www.tjthkw.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。