

# 风管配件公司 二七区风管配件 钷光通风设备配件

产品名称	风管配件公司 二七区风管配件 钷光通风设备配件
公司名称	河南钷光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

## 产品详情

安装室内新风换气系统，通风管道应该注意哪些？

a) 新风主机安装注意事项：1，新风主机应安装在非住宅区，如卫生间，厨房，车库和洗衣房的天花板，不占用额外空间，隐蔽，不影响内部美丽，噪音小;本体机器一般安装在窗台的下部，便于排出空气，天圆地方风管配件，不影响窗帘的使用。

2.安装前必须确保有足够的操作空间，为了便于日后维护，风管配件公司，500mm \* 500mm的维护端口应预留在主机前面或天花板上。

3，主机安装位置应选择所需管道长度较小的地方，圆风管配件，以减少管道阻力。4，新风机主机升降位置必须设置为电源插座（三孔）为主机供电，主机开关安装在主机功能区旁边的电气开关旁边，不应该太大远。

1.对于阀门前水压较小的部件，二七区风管配件，应使用旋启式止回阀，球形止回阀和往复式止回阀。

2.如果关闭后密封性能很严格，应使用带闭合弹簧的止回阀。

3.需要削弱关闭水锤的部分。建议使用快速关闭防滑止回阀或带阻尼装置的缓闭止回阀。4.止回阀的阀门或阀芯应能在重力或弹簧力的作用下自行关闭。供水管道的下列部分应设有排气装置，间歇使用的供水管网，并在管网的末端和高点设置自动排气阀。2.供水管网有一个管段，有明显的起伏，可以积聚空气。在截面的峰值处设置了自动排气阀或手动阀排气装置。

3.使用自动气压水箱时，气压供水装置应配备自动排气阀。

3工艺原理空调管道由镀锌钢板制成，密封件涂有密封剂。法兰通过普通板法兰机直接压在镀锌钢板上。法兰和风道连接成一体，四个角被卡住。冲压的角部代码用于形成完整的法兰。连接时，使用机械压制的金属C型卡代替螺栓连接（仅保留四点螺栓），并在法兰中间使用5

mm厚的闭孔海绵橡胶作为垫圈。确保管道的密封性能。 4工艺流程和操作要点4.1工艺流程材料检查钢板脱脂一个展开的肋条切割法兰按压咬合使管道形成角码安装管道加固十几个橡胶密封件测试关闭葫芦安装管道安装了水平校正。

风管配件公司-二七区风管配件-钇光通风设备配件(查看)由河南钇光通风设备有限责任公司提供。风管配件公司-二七区风管配件-钇光通风设备配件(查看)是河南钇光通风设备有限责任公司(www.tz1288.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:孟经理

。