

消防应急启动装置供货商 施昌电气 武威消防应急启动装置

产品名称	消防应急启动装置供货商 施昌电气 武威消防应急启动装置
公司名称	西安施昌电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市灞桥区华南城五金机电交易中心B区2街4 栋1号
联系电话	13325467681

产品详情

消防巡检柜首要是针对巡检消防泵启动柜、喷淋泵启动柜,双电源控制柜的监督监测,其他要紧配电柜的电压、启动反应、电压等可否正常,消防应急启动装置最首要的用处是定期运转水泵,禁止水泵轴锈蚀、锈亡.消防自动巡检送上水设置是消防体系的要紧组成部分.消防应急启动装置

消防联动报警体系等百般设置对火情的判别直至送上出报警,消防应急启动装置最后依旧要以巡检消防送上水设置为根本目标.目前各类消防送上水设置一般存在着每个异常:在建筑物产生火灾时,有十分多的消防水泵在接到启动旗号后不行启动,耽误了灭火藉卉,送上国度财富和人们的性命平安变成了极大的亏损.消防应急启动装置

变成上述征象的首要起因便是消防水泵在通常无火情时是不启动的,伴随岁月的推移,在泵房湿润的境遇入水泵里面泵轴荷叶轮出列锈蚀、锈亡征象.消防应急启动装置针对上述境况,有必要对水泵机组正在周期性的自动巡检,以依旧水泵的机械功能和电气功能永远处于优良形态.消防应急启动装置

消防应急启动装置

集中电源集中控制型系统,由应急照明控制器控制系统内应急照明集中电源、应急照明分配电装置和相应的消防应急灯具及其它附件实现工作状态转换;消防应急启动装置

当系统需要根据火灾报警信号联动熄灭安全出口指示标志灯具时,应仅在接收到安全出口处设置的感温

火灾探测器的火灾报警信号时，系统才能联动熄灭指示该出口和指向该出口的消防应急标志灯具；消防应急启动装置

应急照明控制器的主电源应由消防电源供电；应急照明控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h。消防应急启动装置

发动机类型消防泵控制器用于发动机驱动的泵。这些控制器通常用于控制柴油发动机，但也可以提供用于控制火花点火发动机。

有限服务消防应急启动装置仅限于与跨线使用型号为20马力或20马力的鼠笼式电动机更少，600伏或更低。AHJ应该是在安装有限服务之前咨询过控制器自ANSI / NFPA

13，标准用于喷水灭火系统的安装，在何处和如何具有特定的限制有限服务的消防泵控制器可以使用。

添加剂消防泵控制器用于启动和停止添加剂泵马达，标有“添加剂”泵控制器，“或”有限服务

添加剂泵控制器。“这些控制器以前被称为“泡沫浓缩物”泵控制器。全服务消防泵控制器，发动机