

# 中超伟业建筑工程 建筑消防验收规范 消防验收

产品名称	中超伟业建筑工程 建筑消防验收规范 消防验收
公司名称	中超伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1080号 四层
联系电话	18356513627

## 产品详情

报警阀组的验收应符合下列要求

声报警阀组的各组件，消防验收，应符合产品标准要求；

打开放水试验阀，建筑消防验收规范，测试的流量、压力应符合设计要求；

水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa，且距水力警铃3m远处警\*\*声强不应小于70dB；

打开手动放水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠；

控制阀均应锁定在常开位置；

与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序，应符合设计要求。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

### 室外消防栓系统

1、消防车道穿过建筑物的门洞时，其净高和净宽不应小于4m；门垛之间的净宽不应小于3.5m。

- 2、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔，其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
- 3、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体。
- 4、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m，工程竣工验收资料，其他建筑的室外，其倾斜角可不大于60°，工程消防验收，净宽可不小于80cm。且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
- 5、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
- 6、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m(从地面算起)。
- 7、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S。
- 8、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

### 建筑工程消防设计的收费标准

建筑消防设计一般情况下是按照平米收费的，但也并非是全部按照建筑面积收费，这个与建筑物的规模使用性质有着密切的关系。

首先应规定该建筑物的危险等级，按照现行的国家规范；其次依据具体需要设计多少个系统，是不是仅有消火栓系统就可以满足要求；再依据国家规定的建筑消防设计取费标准等；最后具体还应当结合工程实地勘察为依据来确认建筑消防工程设计费用。

我司承接北京地区消防工程CAD图纸设计、工程预算、材料检测、报审手续、消防施工设备安装及辅助验收等各项细节。助力企业工程改造各项手续顺利过关。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

中超伟业建筑工程(图)-建筑消防验收规范-消防验收由中超伟业建筑工程有限公司提供。中超伟业建筑工程(图)-建筑消防验收规范-消防验收是中超伟业建筑工程有限公司(www.zcwyjz.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。