

# 合肥圣辰 柴油气体泄漏报警器 合肥气体泄漏报警器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 合肥圣辰 柴油气体泄漏报警器<br>合肥气体泄漏报警器 |
| 公司名称 | 合肥圣辰工业设备有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区颐和花园                  |
| 联系电话 | 15055135709                 |

## 产品详情

### 注意事项

- 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内。导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。
- 系统导线铺设后，对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，柴油气体泄漏报警器，其对地绝缘电阻值应不小于20兆欧；
- 关于接地，控制器内设有接地柱（或接地端子），可燃气体泄漏报警器，安装时应确保系统良好，且接地电阻 4欧。

液化气站可燃气体报警器不管你是否在意，但是随着全球工业化和新技术、新应用的发展，有1毒有1害气体已经越来越多地存在于各类工业行业和生活环境中。所以人们都可能在不知不觉中受到这些有1毒有1害气体的威胁。因此，怎样在各种工作、生活环境中准确地监测和检测各种有1毒有1害气体的存在和浓度，合肥气体泄漏报警器，是我们现在必须面对和考虑的问题。

汽车烤漆房。漆好的工件应在通风处放置一段时间，待油漆无滴落后放入烘燥设备干燥。烤漆房应设自动控温、报警、超温自动切断电源等装置，箱内保持通风良好，排风宜一次排出。烤漆温度一般保持在70度以内。采用碳化硅板状红外线辐射于燥时，碳化硅板不准破损，电阻丝严禁外露，烘炉内碳化硅板与工件间应保持100毫米以上的安全距离，最好能安装有机废气净化装置，以降低可燃气体浓度。自然干燥时，天然气泄漏报警器，应选择通风较好的环境，温度保持在15~30度，相对湿度不得大于80%。

合肥圣辰(图)-柴油气体泄漏报警器-合肥气体泄漏报警器由合肥圣辰工业设备有限公司提供。合肥圣辰(图)-柴油气体泄漏报警器-合肥气体泄漏报警器是合肥圣辰工业设备有限公司( [www.hfscgy.com](http://www.hfscgy.com) )今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 邵经理。