

山西晋中公园厕所 街道公共厕所

产品名称	山西晋中公园厕所 街道公共厕所
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-284 外墙:金属雕花板
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

山西晋中公园厕所 街道公共厕所

移动公厕技术要求

一.技术参数

序号

项目

技术参数

结构功能形式：组合节水冲洗式

1

设计标准

严格按照《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2016 中独立式公共厕所建造标准计。

2

墙体结构

钢架结构：立面、屋顶支撑规格均采用 100mm × 50mm × 4mm 镀锌方管，墙面钢管要求竖向方管间隔距离 500mm，横向方管间隔距离 800mm，墙面 1500mm 内竖向要加三角支撑，屋顶所有框架均须进行三角支撑加固；基座构件规格 100mm × 50 mm × 5mm，整个钢架底部需要连成一体；整体结构构件选材和焊接符合国家标准，角为45° 对接焊接及所有焊接点均为满焊，钢结构经打磨除锈后，涂刷溶性无机富锌底漆。

外墙采用金属雕花板，墙体保温采用中间夹层厚度 30mm 挤塑板，整体制造产品通过CMA钢结构拉伸及焊缝检测报告，抗风12级，抗震9级。

3

厕所尺寸

4厕间+1小便间（长6800mm*2200mm*3000mm）

厕间和小便间尺寸

厕间宽1200mm，纵深1400mm.小便间长宽2000mm*2000mm

4

厕所地面及台阶

厕间为黑色防滑地砖，台阶为耐磨防滑大理石

5

排污内直径

110mm

6

供水接口

外接自来水 De25 接头

7

供水要求

所有洗手用水和冲厕用水都有专用管道并分开。

8

管道要求

给水采用不小于25mm、PP-R热熔管，下水采用不小于110mm、UPVC管。

9

管道保温

工业专用伴热带：适用于环境温度在-35 —50 条件，加热装置为智能温度控制器装置，无需任何人为操作。

10

冲洗方式

高压水冲洗(手动和感应双结合)

11

公厕蹲便器

蹲便器采用国内不锈钢蹲便器；蹲便器内槽长度不少于 550mm；

12

洗手池

每个厕间及小便间采用陶瓷洗手池

13

造型

整体造型及颜色搭配由甲方指定

电气性能

14

电气方式

AC220V，50HZ

15

运行环境

室内，自然温度，对湿度没有要求

16

电源进户线

，设置配电箱 1 台、总开关，漏电保护器。

17

漏电保护

漏电电流大于 30mA 时，漏电保护器动作

18

绝缘电阻

20M

19

耐电压

交流 500V/1min

冲水系统

20

自动冲水

电动感应阀自动控制冲水加手动冲水

安装施工

21

施工

吊装和现场水电对接

22

其它设施

厕间配置人性化（如衣帽钩，扶手整容镜等）

23

可移动性

整体结构构件选材和焊接符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001、《建筑抗震设计规范》GB50011-2010，国标免检钢骨架结构《钢结构设计规范》GB50017-2003，产品通过CMA钢结构拉伸及焊缝检测报告，可多次吊装或铲装移动。使用寿命不低于15年。

