

铜陵子母钢木防火门定做给您好的建议「多图」

产品名称	铜陵子母钢木防火门定做给您好的建议「多图」
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

管路的加固技术要求

管路的加固技术要求：管道固定采用管道吊架和防晃支架，并宜满足以下要求：

- 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果，管道支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm，与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
- 相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架，当喷头间距小于1.8m时，可隔段设置，但吊架间距不宜大于3.6m。
- 在公称直径等于或大于50mm的配水干管或配水管上应至少设置一个防晃支架，管道过长或改变方向时必须增设防晃支架。
- 竖直安装的配水干管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5—1.8m。
- 吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物结构上。

检验方法：测量喷水干管或喷水管直径，查看50mm或50mm以上管道是否设置防晃支架、喷头间是否设置吊架，查看吊架、防晃支架固定方式及强度。

消防电梯

消防电梯的载重量不应小于800Kg。消防电梯井、机房与相邻其他电梯井、机房之间，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开，子母钢木防火门定做，当隔墙上开门时，应设甲级防火门。

消防电梯的行驶速度，其首层到顶层的运行时间不超过60s。消防电梯轿厢内的装修应采用不燃烧材料；

动力与控制电缆、电线应采取防水措施。消防电梯轿厢内应设专用电话；应在首层设供消防人员专用的操作按钮。

消防电梯间前室门口宜设挡水设施，井底排水设施应符合设计要求。

检验方法：采用秒表实测运行时间；目测、检查电梯有关性能。

供水总控制阀技术要求：

a)开、关应灵活可靠，开、关状态应有明确标志。

b)开启状态时应有锁位措施。

检验方法：查看开、关状态及有无锁位措施。

压力开关安装技术要求：安装应符合设计要求，联接管应牢固可靠。

检验方法：查看压力开关及联接管安装情况。

报警阀控制喷头数量技术要求：采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数量不宜超过下列规定：

a)湿式和预作用喷水灭火系统为800个。

b)有排气装置的干式喷水灭火系统为500个，无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。

铜陵子母钢木防火门定做给您好的建议「多图」由郑州赋安防火门有限公司提供。铜陵子母钢木防火门定做给您好的建议「多图」是郑州赋安防火门有限公司（www.hnfanghuomen.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：闫经理。同时本公司（www.hngeremen.com）还是从事河南防火门，郑州钢质隔音防火门，常开式防火门的厂家，欢迎来电咨询。