

## 增压设备ZW(L) - -XZ-13屋面自动喷淋增压稳压机组

产品名称	增压设备ZW(L) - -XZ-13屋面自动喷淋增压稳压机组
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司永嘉分公司
价格	7000.00/套
规格参数	材质:叶轮不锈钢 型号:ZW(L)I-XZ-13 流量:1L/S
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和三村
联系电话	13968970509

### 产品详情

#### ZW(L) - -XZ-13消防成套的简单介绍

消防气压供水成套设备有效水容积大，停电时仍能稳压给水，应急消防给水时可保10分钟的规范要求水容积 全自动控制，气体保压，消防水流稳定

隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。

工作时起启动补水泵

,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表

和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。

当发生

火警,打开消

火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵供所需消防水。

产品特点：

1,泵,电控柜,隔膜式气压罐

,组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预

埋地脚

孔,设计人员只需算好参数即可查得设备型号,基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。

2,隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染。

3,设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管。

4,设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。

5,具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。

6,可与消防中心连接(根据设计需要)。

7,可以根据客户的需要选择罐,稳压方式,控制功能。

8,电气主要元器件采用国产或进口企业产品,质量可靠,运行稳定。

整套水泵运到现场。附带底座者已装好电动机。找平底座时可不必卸下水泵和电机。2,将底座放在地基上。在地脚螺钉附近垫楔形垫铁。将底座垫高约20-40毫米。准备找平后填充水螺浆之用。3,用水平仪检查底座的水平度。找平后扳紧地脚螺母用水泥浆填充底座。4,经3-4天水泥干固后。再检查一下水平度。5,将底座的支持平面,水泵脚,电机脚的平面上的污物洗清除;并把水泵和电机放到底座上。6,调整泵轴水平。找平后适当上紧螺母。以防走动。待调节完毕后再安装电机。在不合水平处垫以铁板,泵和联轴器之间留有一定间隙。7,把平尺放在联轴器上。检查水泵轴心线与电机轴心线是否重合。若不重合。在电机或泵脚下垫以薄片使两个联轴器外圆与平尺相平。然后取出垫的几片薄铁片。用经过刨制的整块铁板来代替铁片。并重新检查安装情况。为了检查安装的精度。在几个相反位置上用塞尺。测量两联轴器平面的间隙。联轴器平面一周上和\*\*\*小间隙差数不得超过0.3毫米。两端中心线上下或左右的差数不得超过0.1毫米。产品经精心加工装配,振动小,故建议一般不采用安装隔振器,书中所注隔振器为推荐规格,一般情况下推荐采用联接板与基础直接联接方式。