

试验变压器制造厂家 试验变压器 江苏新亚

产品名称	试验变压器制造厂家 试验变压器 江苏新亚
公司名称	江苏新亚高电压测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市平山路123号江阳工业园创业园12号
联系电话	13773592558

产品详情

试验变压器简介

主要技术指标

额定容量：1~300KVA交直流试验变压器单台额定输出电压：（AC）
50、100、150、200、300KV（DC）70、140、210、280KV>额定输入电压：200V、400V>变比：500/1、1000/1、1500/1、2000/1、3000/1>变比误差： $\pm 1.5\%$ >阻抗电压： $<10\%$

直流泄漏试验操作过程注意事项

- （1）试验人员应做好责任分工，试验变压器，设定好试验现场的安全距离，仔细检查好被试品及试验变压器的接地情况，试验变压器制造，并设有专人监护安全及观察被试品状态工作。
- （2）被试品做试验前，应拆除所有对外连线，并充分放电，主要部位应清除干净，保持绝对干燥，试验变压器哪家好，以免损坏被试品及带来试验数值的误差。
- （3）对于大容量试品（电容器、超长电缆等）试验时应缓慢升压，防止被试品的充电电流过大而烧坏微安表，必要时应分级加压分别读取各电压下微安表的稳定读数。
- （4）试验过程中，试验变压器制造厂家，应严密监视被试品、微安表及试验装置等，一旦发生闪烁、击穿等现象应立即降0压，切断电源，并查明原因。

试验变压器简介

串激式高压试验变压器主要特点及功能同YD/YDQ系列，其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量

小、电压低、重量轻，便于运输和安装。

使用注意事项

1. 试验变压器应和操作箱（台）配套使用，操作箱（台）的使用方法，请详细参阅操作箱（台）使用说明书。
2. 变压器外壳、高压尾必须接地。为确保安全，试验人员和其它被试验设备与试验变压器之间必须保持足够的距离。
3. 试验变压器的输出一般应串接限流电阻以保护设备安全。

试验变压器简介

串激式

概述

串激式高压试验变压器主要特点及功能同YD/YDQ系列，其不同于上述变压器的功能同高压试验变压器相比有很大的优越性，因为整个试验装置由几台单台试验变压器组成，单台试验变压器容量小、电压低、重量轻，便于运输和安装。它既然可串接成高出几倍的单台试验变压器输出电压组合使用，又可分开成几套单台试验变压器单独使用

试验变压器制造厂家-试验变压器-江苏新亚由江苏新亚高电压测试设备有限公司提供。江苏新亚高电压测试设备有限公司（www.yzxinya.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏扬州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领江苏新亚和您携手步入辉煌，共创美好未来！