

# 太原配电柜厂家 景泰电气 太原配电柜

产品名称	太原配电柜厂家 景泰电气 太原配电柜
公司名称	山西景泰电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区董茹村西
联系电话	13934213026 13934213026

## 产品详情

热搜关键词：山西配电柜，山西箱式变电站，山西高压配电柜，山西高压成套配电柜，山西高低压成套设备，山西PLC控制柜，山西自动化控制柜，太原配电箱，太原配电柜维修，太原成套配电柜，太原自动化控制柜，太原高低压开关柜，太原配电箱厂家，太原箱式变电站

【山西景泰电气】和您分享关于配电柜的知识：太原配电柜

配电柜在配电室布置应符合下列要求：1、配电柜正面的操作通道宽度，太原配电柜，单列布置或双列背对布置不小于1.5m，双列面对面布置不小于2m；2、配电柜后面多的维护通道宽度，单列布置或双列面对面布置不小于0.8m，双列背对背布置不小于1.5m，个别地点有建筑物结构凸出的地方，太原配电柜哪家好，则此点通道宽度可减少0.2m；3、配电柜侧面的维护通道宽度不小于1m；4、配电室的棚顶与地面的距离不低于3m。

### 低压配电柜的保养方法

热搜关键词：山西配电柜，山西箱式变电站，山西高压配电柜，山西高压成套配电柜，山西高低压成套设备，山西PLC控制柜，山西自动化控制柜，太原配电箱，太原成套配电柜，太原自动化控制柜，太原配电柜厂家，太原高低压开关柜，太原配电箱厂家，太原箱式变电站

【山西景泰电气】和您分享关于配电柜的知识：太原配电柜

受电柜及联络柜中的断路器检修:先断开所有负荷后，用手柄摇出断路器。重新紧固接线螺丝，检查刀口的弹力是否符合规定。灭弧栅有否破裂或损坏，手动调试机械联锁分合闸是否准确，检查触头接触是否良好，必要时修锉触头表面，检查内部弹簧、垫片、螺丝有无松动、变形和脱落。

热搜关键词：山西配电柜，山西箱式变电站，山西高压配电柜，山西高压成套配电柜，山西高低压成套设备，山西PLC控制柜，山西自动化控制柜，太原配电箱，太原成套配电柜，太原自动化控制柜，太原高低压开关柜，太原配电箱厂家，太原箱式变电站

【山西景泰电气】和您分享关于配电柜的知识：太原配电柜

禁忌：照明配电箱(板)内线路交叉凌乱，未绑扎成束。

后果：照明配电箱(板)内线路凌乱，箱内二层板紧压管口，影响导线进入箱体，若勉强挤进，时间长了导线绝缘损伤，容易造成短路。并使检修不便，影响观感。

措施：照明配电箱使用金属箱时，要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔，要一管一孔，金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。

线路要排列整齐，管入箱体的位置要合理布局，不要让二层板紧压管上，箱内导线应顺直盘在箱体四周，并绑扎成束整齐

太原配电柜厂家-景泰电气(在线咨询)-太原配电柜由山西景泰电气设备有限公司提供。太原配电柜厂家-景泰电气(在线咨询)-太原配电柜是山西景泰电气设备有限公司(www.sxjtdq.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。