

人防插板阀厂家直销 人防插板阀 東恒空调

产品名称	人防插板阀厂家直销 人防插板阀 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

东恒空调 手动插板阀安装时应注意的事项：

1. 手动插板阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
2. 各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
3. 检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
4. 用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 插板阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封

東恒空调设备有限公司为您讲解：

电动插板阀安装应注意几下方面：

- 1、在电动插板阀安装前，首先检查各连接部位的螺栓是否因运输装卸中造成的松动，人防插板阀厂家直销，如有松动应加以紧固。
- 2、检查主立框与横框连结上的止水面是否有错位，人防插板阀定做制作，如有错位则松动连接螺栓将止水面调整在同一平面内。

- 3、电动插板阀安装时应采用整体就位安装，不能闸框、闸板分体安装，防止闸框变形。
- 4、二期浇筑前将闸门整体吊装就位后找好前后、左右的正确位置，然后调整螺栓与工程配钢筋焊牢固。
- 5、电动插板阀接通电源是一定要注意闸板开启和关闭的方向，防止误操作损坏丝杠或闸板。
- 6、在浇筑混凝土时，流进闸板、闸框、斜铁、挡板间隙中的灰浆应清除，防止灰浆凝固影响启闭。
- 7、电动螺旋插板阀出厂前，为了使闸板、闸框贴合的更紧，安装后减少间隙，2米以上的闸门在上下横框上安装了压板卡铁，立框的斜铁上增加了顶丝。注意在间隙调整后，将卡铁和斜铁上的顶丝拆除，以使闸门启闭。

東恒空调今日为您详细介绍讲解：70°与280°防火阀的差异

防火阀专业生产厂家向您说明70°防火阀和280°防火阀产品之间的差异：

在通风空调工程里，风管中设备的阀门常见的有70°防火阀和280°防火阀。

70°防火阀，为常开阀门（通常为打开情况）。

280°防火阀，有常开和常闭两种情况。

防火阀为什么要分70°和280°？280°为什么有常开和常闭两种情况呢？要先了解送风管道都有哪些，排风的管道又有哪些。

送风管道：通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。

排风管道：通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。

送风管道里设备的就是70°防火阀，为常开情况，当发生火灾，防火阀就会封闭，试想，都发生火灾了，送风就是在运送氧气，只会让火越来越大，而70°就是一个相对合理的试验规定值，过低有碍封闭的或许，人防插板阀，过高或许会增大火势。

280°防火阀就设备在排风管道里。为了跋涉空间利用率，往往是通风系统与空调系统共用送风管道；而影响群众工业生命安全的排烟系统，在条件答应的情况下，能够与通风系统共用排风管道。

当排烟系统的排烟管道与通风系统的排风管道分隔设置时：排烟管道里设备的就是280°的防火阀，人防插板阀加工，且为常闭情况。排风管道里设备的是70°的常开防火阀，往常排出室内废气，假定发生火灾，70°的防火阀封闭，且联动排风风机间断作业，此刻280°的防火阀联动翻开（或手动翻开），且建议排烟风机开始作业。

当排烟系统与通风系统共用排风管道时，各个室内排风口的管道里就设备280°常开防火阀

人防插板阀厂家直销-人防插板阀-東恒空调由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司（www.dzdongheng.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，東恒空调一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘蓓蓓。

