

软密封气动球阀Q641F-16P

产品名称	软密封气动球阀Q641F-16P
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	港阀科技:球阀 Q641F:16P 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

江苏港阀科技气动球阀介绍

气动球阀是球阀配上气动执行器，气动执行器的执行速度相对较快，最快的开关速度0.05秒/次，所以通常也叫气动快速切断球

阀。气动球阀通常配置各种附件，比如电磁阀、????????、限位??、定位器、控制箱等，以实现就地控制和远距离集中控制，在控制室里就可以控制阀门的开关，不需要跑到现场或者高空和危险地带来手动控制,在很大程度上节约了人力资源以及时间和安全性

使用注意事项

- 1、范围：本说明书适用于法兰连接端的电动（或气动）球阀。
- 2、组成：由电动（或气动）执行机构与球阀阀体部分组成，其连接靠支架和连接轴。
- 3、使用限制
1)温度和压力限制 2)铭牌显示有球阀在最大和最小操作温度下所允许的最大操作压力。 3)使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在150度到200度之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到检核。 4)低温阀的公称压力等级 (PN)，可表明阀在正常温度状态下的最大工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在 - 290C ~ 380C时的最大工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。
- 5)电动或??????的注意事项参见其相应的说明书。
- 4、安装
1)取掉法兰端两边的保护盖，在阀完全打开的状态下进行冲洗清洁。 2)安装前应按规定的信号（电或气）进行整机测试（防止因运输产生振动影响使用性能），合格后方可上线安装（接线按电动执行机构线路图）。
- 3)准备与管道连接前，须冲洗和清除干净管道中残存的杂质（这些物质可能会损坏阀座和球）。
- 4)在安装期间，请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点，以避免损坏执行机构及附件。
- 5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。 6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象，可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。
- 7)与管道连接后，请用规定的扭矩???紧法兰连接螺栓。
- 5、操作和使用
1)操作前须确认管路和阀已被冲洗过。 2)阀的操作按执行机构输入信号大小带动阀杆旋转完成：正向

旋转1/4圈(90°)时，阀关断。反向旋转1/4圈(90°)时，阀开启。 3)当执行机构方向指示箭头与管线平行时，阀门为开启状态；指示箭头与管线垂直时，阀门为关闭状态。 6、维修 拥有较长的使用寿命和免维修期，将依赖以下几个因素：正常的工作条件、保持和谐的温度/压力比，以及合理的腐蚀数据。

????????????????

感谢您访问我们的网站【<http://www.zg-gf.cn>港阀阀门科技有限公司欢迎您】