

# 价钱 新会YB D , 地S11变压器

产品名称	价钱 新会YB D , 地S11变压器
公司名称	江西明正变电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市崇仁县工业园区C区
联系电话	13178640921

## 产品详情

江西明正变电设备有限公司是一家专业从事35kV及以下输变电设备研发、生产、销售、服务为一体的多元化企业。产品为地理式箱变，预装式箱变，不锈钢箱式变电站等。南网国网供应商。选择明正。。

### (2)地理式箱变的散热

地理式箱变主要从以下几个方面保证地下式变压器的温升和散热：

(1)地下式变压器采用11系列低损耗产品或非晶合金铁心的产品，空载损耗及负载损耗都有很大程度的降低，所以发热量低。

(2)变压器的耐热等级高，具有较大的温升裕度，也提高了变压器的过负荷能力。

短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时，阻值大于2M欧姆。

3.3.2 变压器吊装时，索具必须检查合格，钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上，上盘的吊环仅作吊芯用，不得用此吊环吊装整台变压器（图2-63）。

3.3.3 变压器搬运时，应注意保护瓷瓶，木箱或纸箱将高低压瓷瓶罩住，使其不受损伤。

3.3.4 变压器搬运过程中；不应有冲击或严重震动情况，利用机械牵引时，牵引的着力点应在变压器以下，以防倾斜，运输倾斜角不得超过15°，防止内部结构变形。

3.3.5 用千斤顶顶升大型变压器时，应将千斤顶放置在油箱专门部位。

3.3.6 大型变压器在搬运或装卸前，应核对高低压侧方向，江西变压器\_100kva箱变,景观型，以免安装时调换方向发生困难。

2、变压器输入、输出电源线截面配线应其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min<sup>2</sup>电流密度配置为宜。

执行标准

GB/T 17467-2010箱式变电站标准

GB/T15231.1—15231.2008;《玻璃纤维增强水泥性能试验方法》；GB/10294-2008/ISO.8302：1991;《绝缘材料稳态热阻及有关特性测定防护热板法》；

GB/T50082--2009;《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》

2.2使用条件

正常使用条件

a) 海拔高度

海拔高度不超过1000m

b) 环境温度

温度+40

高低温度-30

c)相对湿度

在25℃时，空气相对湿度不超过95%，月平均不超过90%

d)安装环境

安装环境应无明显污移、、腐蚀性气体和粉尘。安装场所应无剧烈震动冲击和不能安放在地势低洼处。

特殊使用条件

除上述正常使用条件外的其它使用条件按GB1094.1、GB/T11022、GB/T1404B.1和GB7251.1的规定。