

# 全国专业手提式灭火器消防ccc认证

产品名称	全国专业手提式灭火器消防ccc认证
公司名称	温州佳鹰信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	消防3c认证:3cf认证办理 消防3c咨询:认证 消防咨询:代办
公司地址	温州市黎明工业区32号202室
联系电话	86-057788802670 13676559457

## 产品详情

灭火器的开启结构应简单、方便、灵活、性能可靠，并符合下列要求：灭火器不应颠倒开启和使用。灭火器的开启应由穿刺、打开密封等的方式来操作。灭火器的开启机构应设有保险装置，保险装置的解脱动作应区别于灭火器的开启动作且能显示灭火器是否启用过。保险装置的解脱力应大于20N，小于100N。

灭火器应配有阀等间歇喷射机构，以保证灭火器在任何时间中断喷射，并符合下列要求：a) 灭火器在其最低使用温度和最高使用温度喷射时，其间歇喷射的滞后时间应不大于1s；喷射剩余率不大于10%，干粉灭火器不大于15%；b) 灭火器间歇喷射，阀门打开2s，关闭2s，直至喷射结束，不得出现停喷等现象；c) 贮气瓶式灭火器在喷射开始前，其贮气瓶应被打开，并且允许停留6s后，开始喷射。

灭火器充装量大于3kg(L)时，应配有喷射软管，其长度不应小于400mm(不包括接头和喷嘴长度)，且应符合下列要求：喷射软管及接头等在灭火器使用温度范围内应能满足使用要求，喷射软管组件与器头或阀连接时，应使喷射软管不受损伤；喷射软管组件应有固定在灭火器筒身上的结构并应取用方便。

喷射软管及接头应有足够的强度，在喷射软管前装有可间歇喷射装置的，其喷射软管及接头的爆破强度不应小于：在20 ±5 时试验为最大工作压力(P<sub>1</sub>)的3倍；在55 ±2 时试验为最大工作压力(P<sub>ams</sub>)的2倍；对于二氧化碳灭火器的喷射软管及接头的爆破压力应不小于：在20 ±5 时试验为最大工作压力(P<sub>a</sub>)的2倍；在55 ±2 时试验为最大工作压力(P<sub>o</sub>)的1.5倍。

喷射软管前端不设喷射装置的，喷射软管及接头应经受灭火器水压试验压力(P<sub>1</sub>)值的水压试验并保持30s以上，不应出现泄漏、脱落等缺陷。

二氧化碳灭火器的喷射软管要求：2kg、3kg二氧化碳灭火器应采用刚性连接的喷管。刚性连接的喷管应能绕阀门接头处回转并可在任意位置停住；5kg、7kg二氧化碳灭火器采用软管连接，软管连接的接头应能绕阀门出口处回转；软管与喷筒连接处应有能耐-50 低温，绝热，防静电的干硬木材等制造的手柄。

温州佳鹰信息科技有限公司是一家专业从事消防3C认证代理大型企业。拥有雄厚的实力、专业的团队、一流的服务，能够快速、有效地解决您的消防CCCF认证问题。

公司经营范围包括国家强制性3c认证产品（火灾报警产品、火灾报警控制器、点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾显示盘、点型紫外火焰探测器、点型一氧化碳火灾探测器、电气火灾监控设备、消防水带、有衬里消防水带、消防湿水带、洒水喷头、水雾喷头、早期抑制快速响应喷头、家用喷头、）认证模式/工厂质量管理体系审核+认证发证检验+认证后监督,认证的基本环节：认证的申请+工厂质量管理体系审核+认证发证检验+证后监督.型式认可CCCF认证（防火门、钢质防火门、木质防火门、钢木质防火门、其他防火门、消火栓、室内外消火栓、消防水泵接合器、灭火器）等消防类产品，技术鉴定、检验报告转cccf认证、消防3c认证年审、消防器材代理销售。

公司本着服务用心、品质至上。服务满意、价格合理一直是我们的理念。希望我们的合作、会给您的事业带来更进一步的发展。