

屠宰污水处理碳钢设备

产品名称	屠宰污水处理碳钢设备
公司名称	潍坊中能美亚环保设备有限公司
价格	76000.00/套
规格参数	品牌:美亚 电话:13854485103 产地:潍坊
公司地址	潍坊综合保税区高新二路东规划路以北1号楼304 (配套区)
联系电话	18663629262

产品详情

屠宰污水处理碳钢设备

大批排放不高的货运车辆,令本就严峻的节能环保问题雪上加霜,城市物流的绿色发展方向已经成为行业共识。大石桥市立即责成、国土资源局、官屯镇、南楼区进行,目前案件正在中。我们将认真按照两位同志的重要,使出的力气,坚持的,边督边改、即知即改。因此,火电行业和先进的火电技术在海外市场应该大有可为。三是及时做好信息更新。

该废水可生化性较好,故采用生化法为主的处理方法。1、主要工艺流程:废水 粗格栅 集水池 污水泵 电磁流量计 细格栅 初沉调节池 厌氧水解池 污水泵 反应池 达标排放。2、废水处理设备工艺说明:废水经格栅筛网去除较大悬浮固体和毛发等杂质后,直接进入初沉池,初沉池兼作调节池均化水质、水量,同时将废水中不溶性固体如未消化食物和粪便等沉下。沉淀出水流入厌氧水解池,在厌氧菌胞外酶的作用下,将大分子有机物水解酸化变成小分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质。

二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被后利用。污水处理主要分为化学处理法、物理处理法和生物处理法三种,设备具有噪音低、异味少、自动化程度高、技术、方便、成本低等优势。

1、化学处理法 通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等; 2、物理处理法 属于重力分离法的处理单元有:沉淀、上浮(气浮)等,相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。

3、生物处理法 通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机污染

物，转化为、无害的的废水处理法。根据作用微生物的不同，生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。

屠宰废水处理设备价格

屠宰废水处理设备价格

设备的安装步骤及要求

- 1、根据安装图与基础图，基础以安装平面图大小尺寸为准，做好混凝土底板，基础要求平均承压 $5t/m^2$ ，基础必须水平，并应在混凝土基础浇筑期结束后才能进行安装。
- 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好，设备就位时必须按说明书设备自重，配合吊车吨位大小，安装顺序按现场对照图就位，筒体的位置，方向不能放错，互相间距必须正确。
- 3、设备安装完毕无不妥后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意：
 - (1) 设备人孔盖板必须高出地坪 $50mm$ 左右；
 - (2) 不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
- 4、把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要通风处，保持干燥，一般控制柜不能露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。
- 5、根据安装图，连接管道，设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好，使连接处不渗漏。
- 6、安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备，同时须在设备中注入污水（无污水时，用其他水源或自来水代替），充满度必须达到 70% 以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。
- 7、注意事项：
 - (1) 设备安装之处必须保证下雨不积水，
 - (2) 设备的管必须在相对地坪 $0.4m$ 以下，
 - (3) 设备上方不得压有重物，不得有大型车辆经过(指无特殊设计的)，
 - (4) 设备一般不得抽空内部污水，以防止地下水把设备浮起。
- 8、注意本设备安装图及管道连接图按连接及平面布置，如用户要求可任意布置，但必须在订合同时提出。
- 9、连接好风机、水泵控制线路，并注意风机、水泵的转向必须正确无误。

屠宰废水处理设备价格

设备使用前检查及设备启动

- 1、启动设备时检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。该设备控制为微机控

制，采用进口可编程控制器控制，输出采用交流器，本控制柜可同时控制二台污泥泵，二台风机，并结合工作情况实时监测，具有自动保护功能，还配有手动，自动控制。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水，有无堵塞。2、本设备水泵采用潜污泵，启动风机时检查方向是否正确，切忌反转。

3、当厌氧池污水较少，液面低于水泵启动液位时，二台水泵都停止工作，这时，为使污水设备内生物膜的正常生长，风机采用间歇启动，启动10分钟，停止半小时自动运行。

屠宰污水处理碳钢设备

4、沉淀池排泥控制，用污泥泵排泥，排泥周期为8小时，排泥时间为8分钟。当气提时二台风机同时启动以保证气量的供给。

5、设备控制中心在微机柜上按照设计编排工作程序一次完成。（无特殊情况下不得采用手动控制），手动控制通过面板上按键开关，由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。

地理式污水处理设备适宜住宅小区、疗养院、办公楼、商场、宾馆、饭店、学校、水产加工厂、牲畜加工厂、乳品加工厂等生活污水和与之类似的工业有机废水，如纺织、啤酒、造纸、制革、食品、化工等行业的有机污水处理，主要目的是将生活污水和与之相类似的工业有机废水处理达到回用水质要求，使废水处理资源化利用。

屠宰废水处理设备价格日常及设备

1、定期检查空压机与水泵的填料及，经常加油。

2、根据生化池的情况观察微生物的生长情况

4、经常检查风机的工作情况，使其控制在一定的范围，以保证具有充分的氧气

5、定期对水样进行检测 屠宰污水处理设备厂家——山东梦之洁环保水处理设备有限公司设备运行、寿命长，若要脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大运行费用。从外，内循环液来自曝气池，含有一定的DO，使A段难以保持的缺氧状态，影响反硝化效果，脱氮率很难达到90%。

屠宰废水处理设备价格