

舟山防火卷帘批发品质售后无忧“本信息长期有效”

产品名称	舟山防火卷帘批发品质售后无忧“本信息长期有效”
公司名称	杭州新欣门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区良渚镇杜甫村杨家涧35号
联系电话	13858068774

产品详情

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

定期进行消防检查也是防火卷帘门日常使用中必不可少的一大环节。消防检查至少每三个月进行一次，检查电器、机械性能，而且一定不能忘了检查启动电机的链条润滑油。在检查过程中，一旦发现异常情况，应立即采取紧急措施，防火卷帘批发，切断输入电源，再进行故障排除工作。

火灾何时会发生，我们无法预料，故而必须保证防火卷帘门始终处于正常状态，并安装专人负责使用和看管，进行正确操作和维护，才能在需要时让防火卷帘门真正发挥其作用。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

1、疏散走道设置的防火卷帘

(1)联动控制方式，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处。(2)任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。(3)手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。

2、非疏散走道设置防火卷帘

(1)联动控制方式，应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面(2)手动控制方式，应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。注：应能在消防控制室内的消防联动控制器上远程手动控制防火卷帘的降落。

3、拉动手动速放装置，防火卷帘卷门机应具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70 N。

4、切断防火卷帘电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，防火卷帘在温控释放装置动作后应能自动下降至全闭。

5、防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号，应反馈至消防联动控制器。

杭州新欣门业有限公司专业生产防火卷帘门、普通卷帘门、工业门、感应门、庭院门、车库门、自动门、伸缩门、电动卷帘窗、停车场管理系统等系列产品，是一家集门类开发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业。

一、防火卷帘帘板

1.钢质防火卷帘相邻帘板串接后应转动灵敏，摆动90°不应零落。2.钢质防火卷帘的帘板拆卸终了后应平直，不应有孔洞或缝隙。3.钢质防火卷帘帘板两端挡板或防窜机构应拆卸结实，卷帘运转时，相邻帘板窜动量不应大于2mm。4.无机纤维复合防火卷帘帘面两端应装置防风钩。5.无机纤维复合防火卷帘帘面应经过固定件与卷轴相连。

二、导轨

1.防火卷帘帘板或帘面嵌入导轨的深度应契合表下表的规则。导轨间距大于下表的规则时，导轨间距每添加1000mm，每端嵌入深度应添加10mm，且卷帘装置后不应变形。2.导轨顶部应成圆弧形，其长度应保证卷帘正常运转。3.导轨的滑动面应润滑、平直。帘片或帘面、滚轮在导轨内运转时应颠簸、顺畅，不应有碰撞和冲击景象。4.单帘面卷帘的两根导轨应相互平行，双帘面卷帘不同帘面的导轨也应相互平行，其平行度误差均不应大于5mm。5.卷帘的导轨装置后对于根底面的垂直度误差不应大于1.5mm/m，全长不应大于20mm。6.卷帘的防烟安装与帘面应平均严密贴合，其贴合面长度不应小于导轨长度的80%。7.防火卷帘的导轨应装置在修建造造上，并应采用预埋螺栓、焊接或收缩螺栓衔接。导轨装置应结实，固定点间距应为600-1000mm。

三、座板

1.座板与空中应平行，接触应平均。座板与帘板或帘面之间的衔接应结实。2.无机复合防火卷帘的座板应保证帘面下降顺畅，并应保证帘面具有适当悬垂度。

四、门楣

1.门楣装置应结实，固定点间距应为600-1000mm。2.门楣内的防烟安装与卷帘帘板或帘面外表应平均严密贴合，其贴合面长度不应小于门楣长度的80%，非贴合部位的缝隙不应大于2mm。

五、传动安装

1.卷轴与支架板应结实地装置在混凝土构造或预埋钢件上。2.卷轴在正常运用时的挠度应小于卷轴的1/400。

六、卷门机

1.卷门机应按商品说明书要求装置，且应结实牢靠。2.卷门机应设有手动拉链和手动速放安装，其装置地位应便于操作，并应有分明标志。手动拉链和手动速放安装不应加锁，且应采用不燃或难燃资料制造。

七、防护罩（箱体）

1.防护罩尺寸的大小应与防火卷帘洞口宽度和卷帘卷起后的尺寸相顺应，并应保证卷帘卷满后与防护罩仍坚持一定的间隔，不应互相碰撞。2.防护罩接近卷门机处，应留有检修口。3.防护罩的耐火功能应与防火卷帘相反。

八、温控释放安装的装置地位应契合设计和商品说明书的要求。

九、防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵资料等封堵，封堵部位的耐火极限不应低于防火卷帘的耐火极限。

十、防火卷帘控制器

1.防火卷帘的控制器和手动按钮盒应辨别装置在防火卷帘内外两侧的墙壁上，当卷帘一侧为无人场所时，可装置在一侧墙壁上，且应契合设计要求。控制器和手动按钮盒应装置在便于辨认的地位，且应标出上升、下降、中止等功用。2.防火卷帘控制器及手动按钮盒的装置应结实牢靠，其底边距空中高度宜为1.3-1.5m。3.防火卷帘控制器的金属件应有接地点，且接地点应有分明的接地标志，衔接地线的螺钉不应作其他紧固用。

舟山防火卷帘批发品质售后无忧“本信息长期有效”由杭州新欣门业有限公司提供。舟山防火卷帘批发品质售后无忧“本信息长期有效”是杭州新欣门业有限公司（www.welldoors.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：方晨。