

北京中超伟业 建筑消防验收规范 消防验收

产品名称	北京中超伟业 建筑消防验收规范 消防验收
公司名称	中超伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1080号 四层
联系电话	18356513627

产品详情

排烟

排烟设施包括自然排烟机械排烟，尽量采用自然排烟（窗井）。自然排烟窗口面积不小于地面面积的2%。可以部分自然排烟，部分机械排烟。

地下室部分封闭楼梯间与上部有防火门分隔开，上部楼梯间采用自然排烟方式时，下部也要有排烟竖井或设机械送风。

地下室，有可燃物且单一房间使用面积超过50平米，消防验收，要设机械排烟设施，排烟口设在该房间内。

地下室，有可燃物但没有不大于50平米的房间，当除去自然排烟房间外总面积大于200平米时，要设机械排烟设施，工程竣工验收资料，排烟口设在走廊里。

地上房间，经常有人活动且大于100平米的房间和有可燃物大于300平米的房间应有排烟设施，优先采用自然排烟。

内走廊超过20米要设机械排烟。

想了解更多详细信息，建筑消防验收规范，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

建筑工程消防设计的收费标准

建筑消防设计一般情况下是按照平米收费的，但也并非是全部按照建筑面积收费，这个与建筑物的规模使用性质有着密切的关系。

首先应规定该建筑物的危险等级，消防验收备案，按照现行的国家规范；其次依据具体需要设计多少个系统，是不是仅有消火栓系统就可以满足要求；再依据国家规定的建筑消防设计取费标准等；最后具体还应当结合工程实地勘察为依据来确认建筑消防工程设计费用。

我司承接北京地区消防工程 CAD 图纸设计、工程预算、材料检测、报审手续、消防施工设备安装及辅助验收等各项细节。助力企业工程改造各项手续顺利过关。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

消防泵房的验收应符合下列要求

消防泵房设备的应急照明、安全出口应符合设计要求；

工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置；

消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施；

消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管；

备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求；

设有消防气压给水设备的泵房，当系统气压下降到设计低压力时，通过压力开关信号应启动消防水泵。

消防水泵接合器数量进水管位置应符合设计要求，消防水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、数量应符合设计要求。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

北京中超伟业(图)-建筑消防验收规范-消防验收由中超伟业建筑工程有限公司提供。北京中超伟业(图)-建筑消防验收规范-消防验收是中超伟业建筑工程有限公司（www.zcwyjz.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。