

通风管道供应商 通风管道 江西消防通风申耀通风

产品名称	通风管道供应商 通风管道 江西消防通风申耀通风
公司名称	江西申耀通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌高新大道699号 聚仁国际6#楼13A28
联系电话	15079122733

产品详情

通风管道加工：防排烟设备最主要的三个用处

防排烟设备最主要的三个用处：

- 1、风机阻断作用：一个凌乱的送风排烟系统，管路错综凌乱。在送风系统中，送风机送出的风有必要通过主管道分配到各支管中去;在排风或排烟系统，风或烟由各支管集合到主管道后进入排风机排出。因此防排烟设备就起到了非常好的阻断作用。
- 2、起排烟作用：防排烟设备安装在排烟系统管路上，往常通常呈关闭情况，火灾时手动或电动翻开，专业生产通风管道，起排烟作用。
- 3、隔烟阻火作用：防排烟设备是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上，在往常呈翻开情况，火灾时当管道内气体温度抵达70oC时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火无缺性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

安装风管要注意哪些

- 1、在建筑设计中，不同的工种要协调好空间的分隔，给水排水等，要提前核算好每种管道的标高范围，在施工的时候不要超过这个界限。
- 2、如果管道之间遇到相碰的情况，那么要遵循小管让大管，有压让无压。
- 3、施工前总工程师应将各工种的管线几种画在一张平面图上，并用不同彩色笔标记。在各交点处综合标高，检查是否有矛盾之处，及时发现并解决。

4、为了减少投资，节省空间，通风管道制作安装，降低层高，有些铺设无坡度要求的管道。

不同管道合理有序安装是保证整个工程作业正常完成的基础，所以在设计时就一定要协调好，同时要保证风管的质量要过硬，工程结束再去维修会非常的麻烦。

如何对螺旋风管进行有效加固

1、圆形风管（不包括螺旋风管）直径大于等于80mm，且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²均应采取加固措施；

2、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2m²、中、高压风管大于1.0m²，均应采取加固措施；

3、非规则椭圆风管的加固，应参照矩形风管执行。

螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配

非金属风管的加固，除应符合本规范第4.2.10条的规定外还应符合下列规定：1硬聚氯乙烯风管的直径或边长大于500mm时，其风管与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢风管的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与风管成一整体。

矩形风管弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。

净化空调系统风管还应符合下列规定：

1、矩形风管边长小于或等于900mm时，通风管道，底面板不应有拼接缝；大于900mm时，通风管道供应商，不应有横向拼接缝；

2、螺旋风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料，或采取镀锌或其他防腐措施，并不得采用抽芯铆钉；

3、不应在螺旋风管内设加固框及加固筋，风管无法兰连接不得使用S形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式；

4、空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口；

5、螺旋风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂；

6、镀锌风管不得有镀锌层严重损坏的现象，如表层大面积白花、锌层粉化等。

通风管道供应商-通风管道-江西消防通风申耀通风(查看)由江西申耀通风设备有限公司提供。通风管道供应商-通风管道-江西消防通风申耀通风(查看)是江西申耀通风设备有限公司（www.jxsytf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付经理。