

# 昆明离子交换器

产品名称	昆明离子交换器
公司名称	云南皓泉水处理设备有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路高原明珠国际五金机电城B区B7-5号
联系电话	86-8718086096

## 产品详情

### 云南皓泉水处理

设备有限公司提供水的软化处理广泛应用于我国的工农业生产和生活等各个领域，为达到运行经济、适应性强的要求，皓泉公司针对国内用户工况及消耗品的特点，采用目前世界上最先进的美国 Autotrol、Fleck公司的原装阀体及控制器件，配备树脂罐和盐箱设计组成软化水系统。经过专门设计生产的全自动软化水系统，具有结构简单合理、自动运行、高能低耗、出水稳定、耐腐蚀、价格适中、易于安装等特点，在全国各地得到广泛应用，深受用户好评。美国AUTOTROL及FLECK公司是设计制造水处理设备的专业厂家，具有数十年的专业经验，其产品涉及锅炉、化工、电子、印染及家庭生活等各个领域，水处理在关键部件-

控制阀与全自动控制器的设计与生产上，一直处于领先地位。 一、设备技术指标 1、原水硬度 $8\text{ m}\cdot\text{mol/L}$ 时，请事先声明 2、出水硬度 $<0.03\text{ m}\cdot\text{mol/L}$  (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001要求) 3、工作水压0.20-0.5 MPa 4、工作电压 $\sim 220\text{V}50\text{Hz}$  5、工作温度 $0\sim 50$  6、原水浊度 $<5$ 度 (原水含砂量偏高时应加装过滤器) 7、盐耗量 $<100\text{ g/N}$  (与原水硬度有关) 8、水耗 $\sim 2\%$  9、电耗 $<30\text{W}$  二、设计选型指南 1、设备选型

软化水设备的选型主要依据是需水量、原水硬度及适用场合 1)

相同出水量的设备有多种型号，可根据实际用水情况选取。 2)

用水场合：如果配用热水锅炉或其他同类设备，可按设备最高产水能力选型；

如果向蒸汽锅炉供水，一般按锅炉蒸发量的1.2倍与设备产水能力匹配。 2、设计安装要点

设备本身结构简单、占地较小，所以在设计安装方面没有特殊要求。在设计安装时仅需注意以下几点：

1) 设备需简单水平地基；距墙约250~450mm，可根据实际情况靠边角布置； 2)

因为设备本身较轻，一般只需考虑设备所装树脂及水的重量即可； 3)

进、出水管为标准法兰或螺纹连接需固定支撑好不能依托阀体做支撑，以防产生应力； 4)

进水管上应装水压表。设备运行时有冲洗水排放，就近设置地漏或排水沟 5)

盐水管：盐水箱应尽量靠近软化罐，盐水管越短越好； 6)

排污管不要长于6米，不要装截止阀，出口不要高于阀体，终端开口以免产生虹吸，弯头越少越好；

7) 在设备附近的墙上安置配电插座，应装有保险丝(一般不要装开关)，要求接地良好。 三、

供货范围及现场安装要求 1、供货范围 本公司提供的全自动软化水设备供货范围包括

多路阀体、控制器、电磁阀、树脂罐、盐罐、盐井、盐阀及主要管道管件(部分型号不含出水口电磁阀)

。标准设备不包含树脂

。参照说明书中的安装图，进出水口以外的部件由用户自备，具体情况请向销售商咨询。 2、  
现场安装要求 全自动软化水设备系统结构简单，安装时对现场的要求较低(安装技术情况可参见前文"设计选型")，有部分工作需要用户配合，主要的工作有：保证系统正常运行足够的水压、进水安装压力表；确保水源悬浮物含量低于软水器要求，如果进水悬浮物含量较高，应加装过滤器；提供系统要求的电源；提供设备水平地基。