

管道闭水堵DN300/DN400/DN600厂家现货批发

产品名称	管道闭水堵DN300/DN400/DN600厂家现货批发
公司名称	衡水科运工程橡塑有限公司
价格	350.00/套
规格参数	闭水堵产地:中国衡水桃城 规格型号:DN50-DN3000 是否包邮:包邮
公司地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡祝葛村
联系电话	0318-7600108 15130828567

产品详情

管道闭水堵DN300/DN400/DN600厂家现货批发

管道封堵气囊的安装及注意事项

- 1、准备：先将管道封堵气囊充气装置的配件进行组合，做工具漏气检查。将气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向气囊充气，气压不得超过0.02MPA(0.015MPA-0.02MPA为易)，检查气囊是否漏气。
- 2、打开管道检查口，将管道堵水气囊从此口慢慢向下放置所需位置，然后向堵水气囊充气，充气至适宜的压力为好。

注意，堵水气囊要避免放在立管管件接头处，原因：1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，堵水气囊会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破胶囊。各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用，不能以小代大。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。4、楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。

5、堵水气囊放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使堵水气囊受损。

6、取出堵水气囊后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管道内有杂物堵塞，应及时清理。7、堵水气囊充气的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将堵水气囊置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器

下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。

8、堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。