

申盾蓄电池稳压电源逆变系统参数规格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 申盾蓄电池稳压电源逆变系统参数规格 |
| 公司名称 | 山东萱创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 蓄电池:干电池 12v:铅酸胶体蓄电池 中国:国内 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣地龙帛大厦6层080号（注册地址） |
| 联系电话 | 15810400700 15810400700 |

产品详情

应用领域：不间断电源 军备电源 医疗设备 监控系统通信设备 航空/航海系统 石化工业 电厂/电站等

产品描述：

免维护（寿命期内无需加酸加水）。

使用严格的生产工艺，单体电压均衡性佳。

采用特殊板栅合金，抗腐蚀性能及深循环性能好，自放电极小。 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低，大电流放电性能优良。

详细参数：

申盾UPS电池(申盾蓄电池)引用标准

申盾电池SD系列阀控密封式铅酸蓄电池符合如下标准 JIS C 8707-1992

阴极吸收密封固定型铅蓄电池标准 JB/T8451-96

中华人民共和国机械行业标准 YD/T 799-2002

中华人民共和国通信行业标准 DL/T 637-1997 中华人民共和国通信行业标准

申盾UPS电池(申盾蓄电池)铅酸蓄电池安装要求 电池使用前检查电池外观有无裂纹，破损，漏液现象，一经发现应及时查找原因或进行更换。 电池应安装在远离火源，热源（大于2M）的地方，必须有良好的排气通风条件，应确保电池运行的环境温度在15-25度。使得电池有较长的使用寿命。

充电电流电压，时间必须按厂家规定执行，电池避免过充过放电。 搬运，安装，使用过程中应避免电池正，负极短路。 申盾UPS电池(申盾蓄电池)铅酸蓄电池使用注意事项 拆装申盾电池应由人员完成，若因机械损坏电池电解液沾到了皮肤或衣服上。立即用清水冲洗。如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即上医院治疗。

不同容量，不同制造商或新旧不同的电池请勿混用。

勿用花纤布或海棉擦拭电池外壳。

电池停搁6个月以上，使用前必须进行补充电。

| 电池型号 | 额定电压 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量 (kg) |
|-----------|------|-------|-------|-------|-----------|
| SD12V7AH | 12V | 151 | 64.5 | 94 | 2.5 |
| SD12V12AH | 98 | 3.5 | | | |
| SD12V17AH | 181 | 76 | 167 | 5 | |
| SD12V24AH | 12V | 165 | 125 | 182 | 11 |
| SD12V38AH | 195 | 180 | 13 | | |
| SD12V40AH | 15 | | | | |
| SD12V65AH | 340 | 178 | 20 | | |
| SD12V100A | 405 | 174 | 235 | 30 | |

H

| | | | |
|----------------|-----|-----|----|
| SD12v120ah 12v | 175 | 210 | 35 |
|----------------|-----|-----|----|

| | | | |
|---------------|-----|-----|----|
| SD12v150AH480 | 170 | 240 | 40 |
|---------------|-----|-----|----|

| | | | |
|---------------|-----|----|--|
| SD12v180AH522 | 218 | 50 | |
|---------------|-----|----|--|

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| SD12v200AH55 | | | |
|--------------|--|--|--|