

# 负压通风工程 惠兴通风设备 望牛墩通风工程

产品名称	负压通风工程 惠兴通风设备 望牛墩通风工程
公司名称	东莞市惠兴通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇振安中路59号
联系电话	13592790213

## 产品详情

一 油烟净化器的选型原则 1 根据灶眼的数量选择配备净化器 每个灶眼产生的风量为3000立方/小时，选择油烟净化器的风量时按灶眼数X2000，然后根据总风量确定设备型号数量。 2

根据集烟罩总投影面积（S）选型 处理风量=S（平方米）x1.8=油烟净化器的型号 二

油烟净化器的安装注意事项 油烟净化器应可靠接地，电阻小于2欧姆，接地线为黄绿相间双色线与壳体良好接触，安装地点的温度小于30度，只有合格的维修人员才可以安装或维护，必须安装在四面通风良好的地方且有足够的空间用来维护检修，任何地方的漏水都将损坏净化器并带来危险，禁止大量蒸汽进入净化器，安装时严禁导体等异物落入净化器和移动电场的位置。 油烟净化器通电前必须打开维护门，认真检查电场内有无异物或导体之类的以及接线柱的牢固程度；检查完毕后，必须关闭维护门才可以通电，网吧通风工程，通电过程中是否有‘吱吱’的放电声，若声音异常或无声，应立即查明故障原因并彻底排除后再通电。

油烟净化器进线为交流单相二线制，工作电压220——240v，不得与大功率电器共用一条进火线。

油烟净化器电源开关必须采用客气开关，若采用刀闸开关易造成缺相等损坏设备。 特别注意安装时设备两侧必须安装防火阀！

## 脉冲除尘设备

、化工、电力、轻工职业的烟气除尘。

2、箱体选用气密性规划，望牛墩通风工程，密封性好，查看门用的密封资料，制作进程中以火油检漏，漏风率很低。

3、进、出口风道安置紧凑，气流阻力小。

4、选用分室停风脉冲喷吹清灰，清灰周期长，耗费低，可成倍进步滤袋与阀片的寿数。

- 5、可完成不停机换袋，维修不影响设备正常工作。
- 6、选用上部抽袋办法，改善了换袋的操作工作。
- 7、完善的操控体系，车间通风工程，确保除尘体系的长效工作。

广泛适用于食物、制药、饲料、冶金、建材、水泥、机械、化工、电力、轻工职业的含尘气体的净化与粉尘物料的收回

送风系统应为直流方式，负压通风工程，厨房的通风系统宜采用变速风机或关联又风机进行送排风。

#### 送排风口布置

厨房内送、排风口的布置应按灶具的具体位置加以考虑，不要让送风射流扰乱灶具的排风性通。确定送风出口的出口风速时，在距地2m左右时的区域风速 $<0.25\text{m/s}$ 较为理想。送风口应沿排风罩方向布置，离开罩子前方0.7m，而排风口距排风罩越远越好。

#### 机房、风机及风管的布置

厨房的排风机宜设在厨房的上部，排烟管道净化，厨房为公共建筑中的一部分时，其排风机宜设在屋顶层，这可以使风道内处于负压状态，避免气味外溢。厨房的排风机一般应选用离心风机，厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风管应尽量避免过长的水平风道。厨房的排风竖井与排烟道靠在一起以加大抽力。

#### 防火、排烟

厨房的排气系统宜按防火分区划分，尽量不穿过防火墙，穿过时应装防火阀。

厨房通风系统的管道应采用不燃烧材料制成。

负压通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-望牛墩通风工程由东莞市惠兴通风设备有限公司提供。负压通风工程-惠兴通风设备(在线咨询)-望牛墩通风工程是东莞市惠兴通风设备有限公司(www.hx0769.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘惠东。