

烟气脱硫用泵 新乡烟气脱硫用泵 杰凯泵业

产品名称	烟气脱硫用泵 新乡烟气脱硫用泵 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技術力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

槽内立式泵叶轮损坏的原因

在立式管道泵的运行过程中，山东烟气脱硫用泵，叶轮带动液体在泵内旋转，叶轮外表面与液体、液体与泵壳、运动液体内部都有摩擦损失，烟气脱硫用泵，还有液体运动的漩涡损失、冲击损失，在泵体内循环流动的液体因克服间隙阻力消耗掉的容积损失等。由于立式管道泵内的各种损失，水获得的有效功率总是小于轴功率。只有尽可能地减少泵内的各种损失，才能提高立式管道泵的运行效率。

在槽内立式泵的三大损失中，机械损失和水力损失都与泵过流面的粗糙度有直接关系，过流面越粗糙，损失越大。对于中低比转速的离心泵，损失更加严重，当 $n_1=30$ 时，占机械损失主要部分的圆盘摩擦损失可增大到接近有效功率的30%。如能减小与液体直接接触的过渡面、叶轮外表面的粗糙度，则可显著减少泵内的机械损失和水力损失。基于上述原理，使用超滑金属涂料，可以达到减小表面粗糙度从而降低水泵功率损失的目的。

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技術力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

运转前之准备

- 1.运转前请确认所选用之规格，是否适合欲使用的化学性。（请注意药液、浓度、温度、比重、杂质、流量、扬程、电压）
- 2.检查马达接线是否正确，管路凡而是否启开并启动电源，使其顺时针方向旋转，若错误请改变接线使其正确运转。
- 3.泵浦出入口法兰迫紧，及配管是否正确，并给与固定牢固。
- 4.马达方向正确后看泵浦出水是否正常。
- 5.以上均完成请检查管线及泵浦是否会有泄露现象。

操作应注意事项

- 1.启动电源前应先检查进出管线是否选择正确。例如：出入口凡而是否启开、管路流通过程是否正确，药液槽内的液体是否正常，管路有没有损坏现象。
- 2.操作在危险的环境或液体，是否穿着有防护衣及防护面罩，安全鞋袜。
- 3.检查各种保护开关。如：液体开关，槽内液位控制器，电源保护开关手否均在正常的操作位置。
- 4.启动电源后应检查出口流量是否正常，发现流量太小应速停止电源，再检查出入管线排出障碍。
- 5.泵浦运转时，输送液体的液位高度须超过泵浦叶轮的位置，新乡烟气脱硫用泵，泵浦才能输送液体，否则是空运转。

热水立式泵是采用单级单吸立式离心泵，它是在IS的基础上进行改造的，变成结构紧凑的泵，他没有像IS离心泵那样的有联轴器，是泵的叶轮直接连接在电机的轴上，电机也可以换成防爆电机，可以用于输送油等物质，材质铸铁也可以该换成不锈钢材质，以用于输送腐蚀性液体，如果把材质换成不锈钢，电机性能有所改善，那样就可以输送依然一包的物质。在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造，同时根据适用温度、介质的不同在热水立式管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品，立式管道泵具有节能、噪音低、性能可靠等优点。

烟气脱硫用泵-新乡烟气脱硫用泵-杰凯泵业(优质商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司（www.jk-pump.com.cn）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市的特殊阀门等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领杰凯泵业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.tjjkpump.cn）还是从事山东耐酸碱立式泵，废气塔喷淋泵耐空转立式泵，脱硫塔喷淋泵脱硫塔循环泵的厂家，欢迎来电咨询。