

周口80WFB E2不锈钢自吸泵 北工泵业

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 周口80WFB E2不锈钢自吸泵 北工泵业 |
| 公司名称 | 河北北工泵业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北安国市石佛镇路景村 |
| 联系电话 | 15103110777 15103110777 |

产品详情

WFB自吸泵_250WFB-B无密封自吸泵_放心品牌

河北北工泵业有限公司一直坚持以人才为本，科技兴业，质量取胜，诚信为本，管理增效的原则；不断致力于对老产品的革新，使本企业的产品在市场上具有较高的市场竞争力。

WFB自吸泵水泵部分使用须知：

- 1、安装完毕，从“引流口”灌满排注的介质，作“shou次引流”，以后使用不必引流。请拧紧“引流口”拼帽。防止漏气而影响自吸。
- 2、输送浓liu酸时禁止用水引流，防止造成人身和设备事故。
- 3、启动前必须检查水泵轴是否灵活，用点动方式检查运转方向是否与转向标记一致。
- 4、不可将吸出液管道的重量支承在水泵出液口法兰上，而应固定在支承架上(支架用户自备)。管道连接部位必须紧密、不漏气，否则影响自吸功能、流量、扬程。
- 5、排注有结晶或沉淀物质的液体时，如一段时间内停泵不用，应从“放空口”排出泵腔内引流液，防止结晶和沉淀物滞留泵腔内，使二次启动时造成损坏。再次使用时按第(1)条重作“引流”。如周期性几天只排液一次，请每隔24小时参考四之提示A程序运行20分钟，以利减轻结晶和沉淀程度。
- 6、如长时间停泵再用，启动前，请从“引流口”检查引流液是否充足，如不足，请补足后才能启动运行。
- 7、输液时，流量、扬程(压力)、吸程三项指标，必须严格控制在选定型号所规定的范围内。否则，将导

致电机超电流波动而影响正常运行。

8、如在低于地面的容池和容器中使用，

9、如将水泵置于液面以下的环境中使用，同样具有运行时密封无磨擦，不磨损，无泄漏，寿命长等独特优点。为了解决停泵后的静压泄漏，结构上采用了停j密封装置或在进口配备一个与水泵同步运行的电磁阀。

10、排注产生气泡、比重大、扬程高和出液管路系统水柱静止压力大的介质时，为了加kuai排气速度，缩短自吸时间。

11、如在利用池水的消防系统中使用时，为了最da限度地缩短出水时间，且配管时不宜扩径，因进液管流速已控制在国家规范的指标内，扩径会直接影响出液时间。

12、替代管道泵和封闭式循环系统中使用时。

13、“引流口”、“放空口”、“自吸排气装置”、“户外罩”、“热源进出口”均与安装尺寸和系统连接无关。“自吸排气装置”只在垂直扬程高且出液管路系统水柱静止压力大的情况下启用，一般工艺环境则不需启用。

14、本泵是采用气分离产生真空自吸原理。如设计使用在“对出液速度有jue对要求的环境中”，安装时不可扩大水泵的吸液管直径，否则将影响吸液速度(无“jue对速度要求”的环境除外)。

15、本厂制造的长距离吸液自吸泵，可适应在吸液管路水平距离 150米，垂直高度 7米的特殊环境中输送各种液体。启泵前除应按照使用须知提示操作外，还应遵照设计方案和各自的介质及工艺特征规范作业：即须将水平吸液管路灌满液体，否则抽空排气的的时间过长，会导致泵腔内引流液体升温而产生不必要的后果。

16、防冻型水泵热源必须采用热水或蒸气，且全天候泵腔内不得低于5（正常输液作业时可不加温）。

WFB自吸水泵_200WFB-

CD废水提升泵_优质优价

河北北工泵业有限公司一切以客户为中心，为客户提供高质量的专业化产品和服务，以真诚和实力赢得客户的理解、尊重和支持。为客户降低采购成本和风险，为客户投资提供切实保障。

关于WFB自吸水泵配套电机功率的说明：

为了合理的配套电机，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为A、B、C三种工况适应等级，本说明书中配套的电机功率，是根据A级等级匹配的。您如在B、C级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。

本公司供应的200WFB-CD废水提升泵移植真空泵原理自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”真正实现了首ci引流，永jiu自吸，该泵机组振动小、噪音低、移动灵活、拆装方便。具有优越的自控功能、可与相关控制系统配套实现高度自动化。

供应无密封自吸泵|80WFB-C2

自吸泵

河北北工泵业有限公司奉行“一切为用户着想”的现代理念，80WFB-E1立式自吸泵，以“人家做不到的，我们尽量做到”、“人家做得到的，我们能做得更好”为追求目标，充分发挥公司自身的优势，努力把提高客户的满意度作为公司的奋斗目标。

本公司供应的80WFB-C2自吸泵安装完毕，从“引流口”灌满排注的介质，作“shou次引流”，以后使用不必引流。请拧紧“引流口”拼帽，防止漏气而影响自吸。必须安装随机配备的吸液口底部缓冲板结构滤网，防止超标颗粒吸收而损坏水泵和影响自吸功能，输送浓liu酸时禁止用水作引流，防止造成人身和设备事故。

周口80WFB-E2不锈钢自吸泵-

北工泵业由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司（www.hbbgby.com）是河北保定，离心水泵的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在北工泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创北工泵业更加美好的未来。