

# 消防栓控制柜 泽美电气 随州消防

产品名称	消防栓控制柜 泽美电气 随州消防
公司名称	铜陵泽美电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市翠湖六路西段3888号1号厂房2楼
联系电话	15605620666

## 产品详情

### 消防栓泵的泵房要如何进行管理

如果出现了一些没办法解决的问题的时候需要及时的上报并整改。而泵房里面的机电的设备必须由设备或者是消防的人员来进行操作，其他的任何人员都不可以操作，无关的人员也可以进入到泵房里面。

其次，消防控制柜规格，在泵房里面的全部设备都是在正常的运转情况下，它的开关设置于自动档上，整个操作应该既简单又快捷。泵房里面的机电的设备必须由设备或者是消防的人员来进行操作。

### 消防泵控制设备巡检柜的重要性

为了弥补消防泵长期闲置不用，因生锈等原因造成不能启动的难题，中华人民共和国公共安全行标准中关于消防自动恒压给水设备的性能要求和实验方法（GA30.2）第5.4.4中规定：消防泵长期处于非运行状态的设备应具备巡检功能。

针对上述现象，随州消防，根据自动消防给水设备行业标准我公司研发了智能消防巡检设备。产品的投入使用解决了目前消防设备系统工作正常，使消防设备真正实现了“养兵千日，用兵一时”的高可靠功效。智能消防巡检设备是我公司自主研发的固定消防专用智能设备，产品严格按照国家《固定消防给水设备的性能要求和实验方法》设计、制造，各项性能均达到国内同类产品较优越水平。

规程还规定：采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统，安全消防设备厂家，其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮，可由室内消火栓系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵；采用稳高压给水系统的自动喷水灭火系统其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动其报警阀组的压力开关可不联动消防泵。

另又规定：消防稳压泵的关闭和开启应由压力联动装置控制。在稳高压消防给水系统中，消防稳压泵的启动压力值，消防稳压泵的停泵压力值和联动消防泵的启动值应不小于0.05兆帕。

消防栓控制柜-泽美电气(在线咨询)-随州消防由铜陵泽美电气科技有限公司提供。铜陵泽美电气科技有限公司（[www.zemeikj.com](http://www.zemeikj.com)）是安徽铜陵,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泽美电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泽美电气更加美好的未来。