

# 污水处理工程初步验收和单体试车事项

产品名称	污水处理工程初步验收和单体试车事项
公司名称	株洲江海环保科技有限公司
价格	1000.00/立方米
规格参数	品牌:江海环保 型号:JHHBKJ 产地:湖南株洲
公司地址	石峰区荷花乡白马垅
联系电话	0731-28224128 18153779189

## 产品详情

### 1、调试运行前有哪些工作？

答：调试运行前应对各建筑物、构筑物及以及所安装的设备、工艺管道、各种阀门仪器仪表、自控等进行验收。验收分为初步验收和最终验收两个阶段。一般土建工程初步验收以后，施工单位保修一年，才能最终验收。设备和其它安装工程在其初步验收后也要经过一年的试运转、保修一年后才能最终验收。这样做的目的是让构建筑物、设备都要经过冷、热、潮湿等环境条件检验，充分曝露一些问题。在初步验收阶段要对建筑物、构筑物、设备等单项（体）进行试车验收。也叫单机（体）试车。

### 2、初步验收和单体试车应具备什么条件？

答：（1）对土建工程的初步验收是分阶段的，许多单项（体）工程的验收应在施工同时进行。特别是隐蔽工程的验收，必须在下一道工序前组织验收。在建筑物、构筑物建好后组织初步验收时，尽可能查看可以看到的隐蔽工程，主要还是查阅施工各阶段中的隐蔽工程验收资料。如果资料不全或当时没有组织单项（体）隐蔽工程验收，应视为验收不合格。

（2）对设备安装工程的初步验收是为了检查设备安装的质量和设备自身的质量是否符合设计的有关标准。安装工程也存在隐蔽工程的验收，如埋入地下的管道和在构筑物、建筑物体内的管道安装工程，防腐工程等。同样，隐蔽工程也应在施工时同时进行。初步验收时如无相关的隐蔽工程验收记录或当时没有验收，也视为验收不合格。

### （3）具备初步验收条件的构筑物、建筑物和设备还应符合下列条件

各建筑物、构筑物的全部施工结束

各建筑物、构筑物的内部及外围应认真、彻底地清除全部建筑垃圾，卫生条件符合验收标准。

安全防护设施、仪器，如灭火器、防H<sub>2</sub>S毒气设备、防酸碱器具等，应按设计配齐安装完毕，以备试车时使用。

应能按供电，通上水及下水、供暖、自控等系统。以检查各类电气的性能及上、下水管道、阀门、锅炉等设备的性能。

被初验的设备应完成全部安装工作。

设备外表应油漆一新，无碰痕、擦痕。设备内部该加油、油脂的按要求加满，有刻度的加油标志一定按要求办，不能超过也不能低于。对于购买的润滑油脂或油膏应按设计要求的标准购买，以免出现设备事故。

土建工程和设备安装工程应由施工单位和质监单位准备好验收的表格，供验收时使用。有关图纸和验收标准应提前准备好并置于现场供验收时随时填表和查阅。

试车前应对试车人员培训，掌握操作技能和取得各种必须的上岗证件后才能参加试车。参加试车前，有关人员应认真阅读有关资料，熟悉设备的机械、电气性能。做好单项（体）试车的技术准备。

设备单体试车初步验收时应通知厂家或供货商到现场，引进国外设备的单体试车应在国外技术人员到场指导下进行。