

河南润泽东方职业培训学校初级消防设施操作员模拟试题1

产品名称	河南润泽东方职业培训学校初级消防设施操作员模拟试题1
公司名称	河南润泽东方职业培训学校
价格	1.00/1
规格参数	润泽东方:宝利来 消防设施操作:培训 河南:郑州
公司地址	郑州市新郑龙湖镇祥和路1号河南工程学院西校区
联系电话	18639489969

产品详情

- 关于单位进行防火巡查的内容，下列说法不正确的是____。
(A) 安全出口、疏散通道是否畅通 (B) 消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整
(C) 有无用火、用电情况 (D) 安全疏散指示标志、应急照明是否完好
- 下列哪一项不属于单位防火检查采用的方法____。(A) 查阅消防档案 (B) 审查员工考勤
(C) 测试消防设施 (D) 查看消防通道、防火间距、灭火器材、消防设施等情况
- 保护火灾现场的目的不是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的____。
(A) 公平性 (B) 公正性 (C) 准确性 (D) 可靠性
- 火灾现场是火灾发生、发展和熄灭过程的真实记录，是公安机关消防机构调查的物质载体。
(A) 认定火灾原因 (B) 火灾直接损失 (C) 火灾事故 (D) 火灾间接损失
- 凡与火灾有关的留有痕迹物证的场所均应列入____。
(A) 保护范围 (B) 现场保护范围 (C) 长期保护范围 (D) 永久保护范围
- 在火灾扑救初期，当单位灭火人员不能接近火场时，应根据着火对象及火灾现场实际，在蔓延方向设置水枪阵地、水帘，____防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等。(A) 关闭 (B) 打开 (C) 打开或关闭 (D) 拆除
- 火灾现场保护范围应当根据现场勘验的实际情况和进展进行____。(A) 扩大 (B) 缩小 (C) 调整
(D) 不可调整
- 我国的行政处罚法设定了警告、罚款等共____种处罚种类。(A) 五种 (B) 六种
(C) 七种 (D) 八种
- 对于限制人身自由的行政处罚，只能由____设定。(A) 行政法规
(B) 行政规章 (C) 法律 (D) 地方性法规
- 单位在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处____。
(A) 五百元以下罚款 (B) 三万元以上三十万元以下罚款
(C) 五千元以上五万元以下罚款 (D) 一万元以上三万元以下罚款

答案：C B C A B A C C C C