

EPS-6KW延时90min消防设备厂家直销

产品名称	EPS-6KW延时90min消防设备厂家直销
公司名称	戴熙（上海）电源科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	型号:EPS-6KW 品牌:戴克威尔 直流电压:192V
公司地址	奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼3000室
联系电话	15562795133 15562795133

产品详情

更换一组Ups蓄电池，好像非常简单，其实对于一个运营机房来说没有那么容易，因为牵涉到机房的安全运行问题，所以它是一个比较重要且复杂的工程，从沟通确定方案到领取材料组织施工，有很多工作要做，每个环节都仔细考虑过的，特别是施工环节不能有差错。下面就以近施工的一个工程为案例讲述更换UPS电源蓄电池全部过程。

某天巡检某公司（以下称甲方）某机房，发现机房供电ups（20KVA）电源的电池组（100Ah/20HR）已到使用年限，且有部分内阻偏大，大已有8豪欧多，按甲方机房安全运行的要求，此电池组30只需全部更换。申请

- 1、巡检报告提交给甲方后，和甲方技术部门相关人员及领导沟通后，确定更换方案和预算。确定电池更换为100Ah/10HR的蓄电池，甲方开始准备本次工程的蓄电池的采购，
- 2、蓄电池采购完成后，和甲方协商确定了本工程施工日期。
- 3、按流程，由甲方技术部门向自己的上级领导提交了这次作业的申请报告。由于前期的沟通和该机房是甲方一个比较重要的运营机房，所以申请于当天就获批了。准备

接到甲方技术部门作业申请已批准的通知后，马上着手做好准备工作

- 1、组织确定安装人员为4人。
- 2、从甲方仓库领取该批蓄电池30节和少量备用线缆，运到机房拆掉电池包装放置
- 5、用内阻仪测量内阻和电池电压，内阻均在规定的5毫欧以下，且差别不大，每只电压13V左右（若电池电压低于12.8V,应先充电在安装），按标签编号记录每只蓄电池测量数据。
- 6、联系好发电机，因为甲方规定换电池时切换到发电机供电，以防止市电意外停电导致业务中断。

- 1、施工人员4人带上安装测试工具（套筒一套、活动扳手、螺丝刀、液压钳、万用表等），到达机房施工现场。
- 2、检查确认套筒手柄、扳手柄绝缘良好。
- 3、把发电机输出线插到备用电的工业连接器上，启动发电机，先让发电机运行。