

# 梯式桥架 合肥桥架 合肥辉宏出货快捷

产品名称	梯式桥架 合肥桥架 合肥辉宏出货快捷
公司名称	合肥辉宏桥架设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区铜陵路城市绿苑东区58幢1804室
联系电话	13966727565

## 产品详情

电缆桥架材料的选择尤为重要，铝合金梯式桥架，下面为大家介绍钢制电缆桥架材料的选择可以参考的几点：

- 1、钢制电缆桥架托盘、梯架及附件宜采用冷轧钢板制作，防火桥架，并应符合GB/T 700-1988中Q235A钢，梯式桥架，和GB/T 11253中的有关规定。
- 2、铝制托盘、梯架及附件的板材、型材应符合GB/T 3880和GB/T 6892的规定。
- 3、玻璃钢制的托盘、梯架及附件，其材料应符合GB/T 15568的规定。其它非金属托盘、梯架应符合材料自身的有关规定。
- 4、耐火钢制电缆桥架中直接与带电电缆接触的非金属材料应符合GB 8624-1997中B1级的规定。
- 5、支吊架所选用材料应符合自身的有关规定。
- 6、螺栓、螺母、平垫、弹垫及半圆头方颈螺栓，应分别符合GB/T 5780、GB/T 6710、GB/T 97、1、GB/T 93和GB/T 12的规定。

电缆桥架进场检查验收注意的问题：

- 1) 电缆桥架的品种、规格和数量必须与订货单一致，材质及其厚度应符合要求，一般桥架宽在300mm以上时，钢板厚度为1.5mm，桥架宽300mm及以上时钢板厚度大于或等于2mm，合肥桥架，连接板厚度与桥架相同。

2) 电缆桥架部件的品种、规格、数量是否与定货单一致，包括部位弯曲方向，桥架盖设置位置等是否正确。

利用电缆桥架系统构成接地干线回路时，应符合下列要求：

1：槽式电缆桥架、托盘电缆桥架、梯式电缆桥架端部之间连接处的接触电阻应不大于0.00033 $\Omega$ 。接地孔应清除绝缘涂层。

2：在伸缩缝或连续铰连接处应采用编织铜线连接。其截面积应根据工程实际的接地系统，按国家现行有关标准确定。

3：沿电缆桥架全长另敷设接地线时，每段托盘电缆桥架、梯式电缆桥架最少应有一点与接地线可靠连接。

4：接地部位连接处的螺栓应配垫片。

梯式桥架-合肥桥架-合肥辉宏出货快捷由合肥辉宏桥架设备有限公司提供。梯式桥架-合肥桥架-合肥辉宏出货快捷是合肥辉宏桥架设备有限公司（[www.qiaojiacj.com](http://www.qiaojiacj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨经理。