

天津发电机组 瑞格电机 潍柴发电机组

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 天津发电机组 瑞格电机 潍柴发电机组 |
| 公司名称 | 湖北闽东瑞格电机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省枣阳市南城和谐路中段 |
| 联系电话 | 17386633888 |

产品详情

柴油发电机组在并机使用的情况下全开启动并机：

在自动模式下，接收到带载信号有效时，所有模块全部发出开机信号，首先达到带载条件的机组先行合闸，其它机组达到带载条件时，一一同步并机。然后控制器模块检测负载，当负载小于内部设定的停机最小百分比时，优先级低的机组进入延时冷却后，潍柴发电机组，分闸散热后停机。当负载再次增大时，并超过设定的百分比时，剩余未开机的机组全部启动开机，并进入上述检测停机过程。当带载的发电机组报警停机时，剩余未开机的机组全部自开机，并进入上述检测停机过程。

柴油发电机组，都存在外部温度越低，机组就越难启动的问题，主要原因，有以下三点：

一、电瓶容量问题，当电瓶温度降低，则其容量亦会因以下理由而显著减少。

(A)电解液不易扩散，两极活性物质的化学反应速率变慢。

(B)电解液之阻抗增加，低噪音发电机组，电瓶电压下降，电瓶的5HR容量会随电瓶温度下降而减少。

电瓶容量变下，则导致无法带动启动马达，则导致柴油发电机组启动困难。针对此问题，可以在选择电瓶时，适当增加电瓶容量，天津发电机组，这样，就算在电瓶容量降低的情况下，也有足够的容量可以带动启动马达。

柴油发电机组，都存在外部温度越低，机组就越难启动的问题，主要原因，大型发电机组，有：

二、柴油雾化不好

温度降低的情况下，会导致标号与温度不匹配的柴油出现结蜡等现象，会导致喷油时雾化不好，导致发电机组无法启动。

解决此问题的办法是，根据当天zui低温度等条件选择合适标号的柴油

三、机油黏度大

此问题与柴油雾化问题相同，建议选择与问题及条件相符合的机油，或者外加水套加热器对机油等液体进行加热，以避免出现柴油发电机组难以启动的问题。

天津发电机组-瑞格电机-潍柴发电机组由湖北闽东瑞格电机有限公司提供。湖北闽东瑞格电机有限公司（www.mdrgdj.com）是一家从事“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“发电机组,柴油发电机组,动力发电机组”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞格电机在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！