

# 合肥市医院污水处理设备包安装

产品名称	合肥市医院污水处理设备包安装
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	36600.00/套
规格参数	执行标准:一级排放 日处理量:10-600立方均可定制 设备优势:包达标、过环评
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

## 产品详情

合肥市医院污水处理设备留意事项：

- (1)设备装置的地方下雨不积水；
- (2)设备的出水管有必要在相对地坪0.4m以下；
- (3)设备上方不得压有重物，不得有大型车辆通过(指无特殊设计的)；
- (4)设备通常不得抽暇内部污水，以防止地下水把设备浮起。

合肥市医院污水处理设备运行注意事项；

- 01、运行人员应严格遵守本规程，定期、定人对设备进行检修、维护。
- 02、润滑维护：按要求依据螺杆泵润滑表格定期、定部位对螺杆泵进行润滑维护。
- 03、每次启动前检查驱动装置的对齐和紧固情况，调整连轴器于正确位置。
- 04、每次启动前检查防护装置，并使其处于使用位置。

05、所有管路中无外来杂质。

合肥市医院污水处理设备安装过程；

合肥市医院污水处理设备装置图与根底图，预备根底以装置平面图巨细尺度为准，做好混凝土底板，根底需求均匀承压 $5t/m^2$ ，根底有必要水平，并应在混凝土根底浇注养护期结束后才干进行装置，如设备装置在地坪以下，根底离地坪相对标高按图尺度为准，一起附近发掘宽度，长度有必要离根底边线 $500m$ 以上，以便管道装置。管道装置衔接应该在设备就位时思考好，设备就位时有必要按说明书设备自重，合作吊车吨位巨细，装置次序按现场对照图就位，筒体的方位，方向不能放错。

依据装置图，衔接管道，设备就位后衔接管道用橡皮垫紧固好，使衔接处不渗漏。地埋式医院污水处理设备装置结束后设备与根底地板有必要衔接固定，肯定不使设备活动上浮，一起须在设备中写入污水(无污水时，用别的水源或自来水替代)，充溢度有必要到达 $70\%$ 以上，以防设备上浮。一起，查看好各管道有无渗漏。试水各管路口有必要不渗漏，一起设备不受地上水上涨，而使设备错位和倾斜。设备装置结束无不当后，即可用土填入设备附近与空隙中夯实，并整平地上填土时应留意：设备人孔盖板有必要高出地坪 $50mm$ ；不能让土阻塞人孔盖板上的进气口。把电控柜控制线与设备接通，接线时留意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要放在通风处，坚持枯燥，通常控制柜不能放在露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，焚毁控制板。