

# 一级医院废水处理设备厂家定制生产

产品名称	一级医院废水处理设备厂家定制生产
公司名称	山东润创环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	执行标准:医疗机构水污染物排放标准 日处理量:10-600吨均可定制生 设备优势:包合格、运输、安装
公司地址	山东省潍坊市奎文区胜利东街5087号潍坊金融服务区2号楼1003（仅限办公场所）（注册地址）
联系电话	15169542832

## 产品详情

一级医院一体化污水处理设备优点；

1、此设备可以埋在地下，地上可做绿化处理。2、此设备处理效率高，排放污水100%达标。3、此设备设计先进，结构紧凑，节约成本。4、设备占地面积小，资源利用率高。5、设备采用水解酸化法+接触氧化法。6、运行成本低，不需要专业人员管理。埋地式一级医院污水处理设备留意事项：(1)安装放置设备的位置在下雨时不能有积水；(2)设备的出水管与当地市政管相符合，水可自流入市政管道；(3)设备安装运行之后，设备上不可以放置其他重物；(4)设备内部要保持污水的充足，防止地下水把设备浮起；

一级医院设备运行注意事项；

01、工作管理人员应严格遵守规程制度，定期对设备进行检修、维护、保养。02、润滑维护：按要求依据螺杆泵润滑表格定期、定部位对螺杆泵进行润滑维护。03、设备运行前要检查驱动装置的对齐和紧固情况，调整联轴器于正确位置。04、经常检查设备防护装置，发现问题应及时向技术人员汇报处理。05、定期检查管路中是否有较大颗粒物的杂质，若存在需要及时清理。一级医院污水处理设备需要注意的方面有；1、依据埋地式医院污水处理设备装置图与根底图，预备根底以装置平面图巨细尺度为准，做好混凝土底板，根底需求均匀承压5t/m<sup>2</sup>，根底有必要水平，并应在混凝土根底浇注养护期结束后才干进行装置，如设备装置在地坪以下，根底离地坪相对标高按图尺度为准，一起附近发掘宽度，长度有必要离根底边线500mm以上，以便管道装置。2、管道装置衔接应该在设备就位时思考好，设备就位时有必要按说明书设备自重，合作吊车吨位巨细，装置次序按现场对照图就位，筒体的方位，方向不能放错。3、依据装置图，衔接管道，设备就位后衔接管道用橡皮垫紧固好，使衔接处不渗漏。4、埋地式医院污水处理设备装置结束后设备与根底地板有必要衔接固定，不可以使设备活动上浮，在设备中注入水防止设备上浮。查看好各管道有无渗漏。5、设备试运行无误后，即可用土填入设备附近与空隙中夯实，设备人孔盖

板需高出地坪30mm左右，且人孔盖板上的进气口不可以堵塞。

一级医院污水处理设备组成结构；一级医院污水处理设备的工艺采用AO工艺法，集水解酸化池、接触氧化池、沉淀池、消毒池于一体，外加进水管出水管和检测口。抽水泵、液位控制器、生物填料、加药装置、风机、曝气装置、二氧化氯投加、MBR膜、中央控制柜等配件。设备采用厌氧+好氧+沉淀+消毒工艺。污水先通过进水管流进厌氧池，在厌氧池停留过程中厌氧细菌与厌氧池中的生物填料上的微生物发生反应，被分解。同时一些大颗粒细菌物质也被降解成小分子物质。污水随后流入好氧池，在好氧池中不仅有生物填料还有风机曝气装置，源源不断的为好氧池提供氧气，这样利用氧气可以把好氧的细菌进行生化分解。然后污水流入沉淀池，沉淀池的作用就是固液分离，在沉淀池中污水会停留一段时间，一些污泥和有机物会沉积到池底。污水流入消毒池，我们在消毒池中投加二氧化氯溶液，利用二氧化氯的强氧化性把残留的细菌微生物杀死。经过上述步骤处理的一级医院污水通过出水管流出，污水可以达标排放。