

幼儿园消防验收 消防验收 安徽卫民消防装备安装

产品名称	幼儿园消防验收 消防验收 安徽卫民消防装备安装
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

消防工程验收及调试要符合哪些要求

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

消防水泵调试应符合下列要求：

- 1、以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常进行；
- 2、以备用电源切换时，网吧消防验收，消防水泵应在1.5min内投入正常进行；
- 3、稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止进行。

消防水泵验收应符合下列要求：

- 1、分别开启系统的每一个末端试水装置，消防工程设计，水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要求；
- 2、打开消防水泵出水管上放水试验阀，消防工程安装，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。

报警阀组的验收应符合下列要求：

- 1、打开手动放水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠；

- 2、控制阀均应锁定在常开位置；
- 3、与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序，应符合设计要求。

消防工程厂家介绍木质防火门

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

消防工程厂家介绍木质防火门：

现在市场上出售使用的防火设施设备是相当多的，例如灭火器、消防栓等都是比较常见的防火设施。其实，木质防火门生产厂家制造的防火门性能也是非常理想的，医院消防工程，可以满足防火的使用需要。那么，消防工程哪家好，下面就让专业的消防人员简单的介绍一下木质防火门具有的一些优点。

从制作的材质来说，它使用的不锈钢材料，刚度是相当大的，消防验收，非常的适合空间位置比较大的场所安装，用来防火。非常值得一说的是，消防工程，在火灾已经发生的情况下，装修消防验收，生产木质防火门的公司制造的防火门可以有效的起到阻止火势蔓延的作用，降低因为火灾而带来的损失。

众所周知，灭火器、消防栓等消防设施都有一定的使用日期，超过规定的时间就需要重新更换。但是，木质防火门生产厂家制造的防火门就不一样，它的使用寿命很长。

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

维修保养工作内容

- 1、检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；
- 2、检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；
- 3、检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；
- 4、检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；
- 5、定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；
- 6、定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；
- 7、检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；
- 8、定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；
- 9、检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10、定期对消防栓系统管网进行全方面检查，对腐蚀严重的管道予以更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

幼儿园消防验收-消防验收-安徽卫民消防装备安装(查看)由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。幼儿园消防验收-消防验收-安徽卫民消防装备安装(查看)是安徽卫民消防装备安装有限公司（ahwmx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。