

# 12kw柴油发电机双缸动力

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 12kw柴油发电机双缸动力              |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036   |

## 产品详情

12kw柴油发电机双缸动力欧洲狮动力小型柴油发电机出现异响的8大因素,小型柴油发电机气缸垫异响气缸垫边缘呈现小气泡,会发出"嚓、嚓、嚓"的窜气声,开端时很小、很尖,有愈来愈大的趋向。缘由有:缸盖螺母扭紧力不平均、气缸盖或气缸垫变形,高温燃气沿缝隙走漏,招致气缸垫烧损;发起机长时间负荷工作,温渡过高烧毁气缸垫。发现气缸盖漏气时,应在冷态下拆检,气缸垫能否变形或烧损。损坏时应换新件。气门异响气门间隙过大时,摇臂对小型柴油发电机气门杆端的敲击加重,因此发出洪亮的敲击异响。

新机购买后,为了能正常可靠工作、延长使用寿命、减少维修费用、提高工作效率,在使用时应注意以下几点:

1. 强制风冷柴油发电机的散热片、散热通道、风扇等是柴油机正常散热和运行的重要部件,应时刻保持清洁,及时清除污物,避免过热而造成机体损坏。
2. 在技术条件允许的情况下,定期检查和保养柴油发电机,如清洗化油器、调整火花塞间隙并清除积炭、调整气门间隙、检查活塞环磨损程度和张力等等,发现问题时应及时排除,避免带病工作,以减少不需要的燃油损耗和缩短使用寿命。
3. 对于高温、高转部件的安全防护应保持正常状态,以避免造成不需要的人身伤害。柴油机发电机在农村地区工作的季节性很强,一年使用时间仅短短的一两个月,其余时间基本上是存放在家里。科学的存放也是保养柴油机发电机的一个重要环节。

产品型号:GT-1500TSI

### 发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13
- 额定频率HZ 50

- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速

· 机器配置 标准

· 绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置