

# 滁州风管 合肥润东 快速供货 通风管

产品名称	滁州风管 合肥润东 快速供货 通风管
公司名称	合肥润东机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区望江路与潜山路交口华府骏苑
联系电话	13855127188

## 产品详情

风管产品参数:

- 1、防火等级 ( GB8624--1997: 阻燃B1
- 2、容重45-60kg/立方米
- 3、产品吸水率小于 1.5% ( V.V )
- 4、导热系数在室温24 下产品导热系数少于0.03V/M · K
- 5、漏风量: 符合《通风与空调工程施工质量验收规范》要求
- 6、压缩强度 : 250Kpa
- 7、尺寸稳定性 : 2%
- 8、再利用率60%-80%
- 9、热膨胀系数 : 28.7E-6
- 10、寿命长达20年

风管工艺要求。

- 1、应采用咬口连接或铆接，不得焊接。

- 2、风管板材拼接的咬口缝应错开，风管批发，不得有十字型拼接缝。
- 3、咬口缝紧密、宽度一致，折角平直，圆弧均匀且两端面平行。
- 4、风管无明显扭曲与翘角，风管工程，表面应平整，凹凸不大于8mm。
- 5、风管外径或外边长的允许偏差为负偏差，当风管大边长小于或等于630mm时，为-1mm；当大于630mm时，为-2mm。
- 6、管口平面度的允许偏差为1mm，矩形风管两条对角线长度之差不应大于2mm。
- 7、矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm，管段长度大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2m<sup>2</sup>、中、高压风管大于1.0m<sup>2</sup>，滁州风管，均应采取加固措施。

风管安装。

#### 工艺要求

- 1、风管安装时，必须保持风管中心线的水平，安装一段风管后使用水平尺测量水平；风管长度超过20m时，必须设置防晃支架，且每个系统不少于一副；
- 2、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为2mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；
- 3、各类风管部件及操作机构的安装，先检查阀门外形及操作机构是否完好，检查动作的灵活性，确认阀门各方面正常之后再安装安装方向、位置应正确，在阀门操作机构一侧应至少有350mm的净空间，以便操作、检修；防火分区隔墙两侧的防火阀，通风管，距离墙体表面不应大于200mm；
- 4、防火排烟风管的支吊架必须单独设置，支管、管道式消声器、消声器弯头、防火阀必须单独设置支、吊架；
- 5、风管安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验。

滁州风管-合肥润东-快速供货-通风管由合肥润东机械设备安装有限公司提供。滁州风管-合肥润东-快速供货-通风管是合肥润东机械设备安装有限公司（[www.ahrundong.com](http://www.ahrundong.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：毛经理。