

对症下药--纯水系统故障排除

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 对症下药--纯水系统故障排除 |
| 公司名称 | 东莞市杰邦水处理有限公司 |
| 价格 | 100000.00/套 |
| 规格参数 | 杰邦:0 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城区牛山新村工业区8号工业园 |
| 联系电话 | 0769-23168752 13713462000 |

产品详情

纯水系统、超纯水系统、纯化水系统在运行过程中难免会出现一些故障，高压泵运作正常时不造水、高压泵不发动不造水、管道漏水等，这些故障应该怎么排除呢？

纯水系统高压泵运作正常时造水故障排除

- 1、查看纯水系统的高压泵是否出现了失压故障。
- 2、如果废水和纯水都不排出或是只有很少的废水排出，那么有可能是前置滤芯出现了堵塞。
- 3、如果只有废水排出却没有纯水排出，那么则是逆止阀被堵塞了。
- 4、有可能是电磁阀失灵而无法有效启动导致的。
- 5、查看反渗透膜是否被堵塞。

纯水系统高压泵不发动不造水

- 1、查看是否停电，插头是否插上。
- 2、查看低压开关是否失灵，不能接通电源。
- 3、查看水泵和变压器是否短路，或整机线路衔接有误。
- 4、查看高压开关或水位控制器是否失灵，无法复位。
- 5、查看电脑盒是否有毛病（指微电脑型）

纯水系统产出的水质纯度低

- 1、查看纯水系统的高压开关或浮球开关失灵，无法跳回。
- 2、原水球阀反渗透膜滤芯堵塞，导致电磁阀损坏。
- 3、活性炭滤芯的阻塞。
- 4、纯水系统的输入或输出电压不正常等一系列的因素造成的。

水满后机器重复起跳

- 1、原水压力缺乏。
- 2、逆止阀泄压。
- 3、高压开关或液位开关失灵。
- 4、体系有泄压现象。

纯水系统日产水量达不到要求

- 1、查看是否核算有误。
- 2、查看水泵压力是否到位（0.6Mpa）。
- 3、查看废水阀或废水份额器是否过于通导。
- 4、查看水温是否太低。

纯水系统管道漏水

主要是因为水路中存在着漏水点，针对这个故障检查该设备的水路，查找漏水点；若不易查找，可用干燥的面巾纸检测。

本文关键词: 纯水系统 超纯水系统 纯化水系统

东莞市杰邦水处理有限公司：www.jiebon.com