

鄂尔多斯市产权竣工验收检测第三方

产品名称	鄂尔多斯市产权竣工验收检测第三方
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区宝雅路23号
联系电话	18150885086

产品详情

鄂尔多斯市产权竣工验收检测第三方

- 一、楼梯的数量、位置和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。
- 二、梯段净宽除应符合防火规范的规定外，供日常主要交通用的楼梯的梯段净宽应根据建筑物使用特征，一般按每股人流宽为 $0.55 + (0 \sim 0.15)$ m的人流股数确定，并不应少于两股人流。注： $0 \sim 0.15$ m为人流在行进中人体的摆幅，公共建筑人流众多的场所应取上限值。
- 三、梯段改变方向时，平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。当有搬运大型物件需要时应再适量加宽。
- 四、每个梯段的踏步一般不应超过18级，亦不应少于3级。
- 五、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。注：梯段净高为自踏步前缘线（包括最低和最高一级踏步前缘线以外0.30m范围内）量至直上方突出物下缘间的铅垂高度。
- 六、楼梯应至少于一侧设扶手，梯段净宽达三股人流时应两侧设扶手，达四股人流时应加设中间扶手。
- 七、室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。靠楼梯井一侧水平扶手超过0.50 m长时，其高度不应小于1m。
- 八、踏步前缘部分宜有防滑措施。
- 九、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.20m时，必须采取安全措施。
- 十、楼梯踏步的高度应符合表4.2.1的规定。1.住宅踏步最大高度0.18，最小宽度0.25。2.幼儿园小学楼梯踏步最大高度0.15，最小宽度0.26。3.电影院、剧院、体育馆、商场、医院、疗养院等楼梯踏步，最

大高度0.16，最小宽度0.28。4.其他建筑物楼梯踏步，最大高度0.17，最小宽度0.26。5.住宅户内楼梯，专用服务楼梯，最大高度0.20，最小宽度0.22。