

消防工程 安徽卫民消防装备 消防工程安装

产品名称	消防工程 安徽卫民消防装备 消防工程安装
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

气体灭火系统的检测要求

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，消防工程网，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

气体灭火系统的检测要求

- (1) 检查保养气体控制屏，保证正常运行。
- (2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求，有无泄漏现象。
- (3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
- (4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作，检查气瓶的电磁阀是否动作，控制屏是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作。
- (5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
- (6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
- (7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，消防工程检测，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

消防系统安装准备及材料要求

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，拥有众多专业技术人才。

消防系统安装准备及材料要求

(1)消防工程施工前，必须协助甲方进行消防设施的设计审核，未经设计审核或设计审核不合格不得擅自施工。

(2)消防工程施工前必须向消防部门申报有关资料，办理消防施工进场许可证。

(3)所选用的材料必须在消防部门经过登记并具有消防部门发放的准销证。

喷头安装

(1)喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

(2)喷头安装应使用专用扳手。喷头更换，消防工程，其规格、型号应相同。

(3)当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

(4)安装在易受机械操作处的喷头，应加设喷头防护罩。

(5)喷头安装时，消防工程设计，溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

(6)当通风管道宽度大于1.2mm时，喷头应安装在其腹面以下部位。

安徽卫民消防装备安装有限公司成立于二〇一一年，是专业从事建筑消防设施工程施工安装、设计、维保的集团企业。公司发展到今天，技术力量不断壮大，消防工程安装，拥有众多专业技术人才。

消防工程师主要职责是什么？

消防工程师主要职责是：火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试、维护。消防工程师是掌握火灾基本理论，具备火灾监控系统和常用灭火系统的设计、施工、运行、调试维护技能的技术应用性专门人才。

“消防工程师”专业岗位能力认证培训项目是由人社部劳动科学研究所与消防局共同设立的培训项目，旨在向社会公众与特定人群加强和普及消防科技知识，进行防火知识教育，以提高公众的消防安全素质，减少消防事故的发生，减少生命财产损失。

消防工程-安徽卫民消防装备-消防工程安装由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。消防工程-安徽卫民消防装备-消防工程安装是安徽卫民消防装备安装有限公司（ahwmx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：严总。