

热镀锌桥架型号 镇江中贸机电 盐城热镀锌桥架

产品名称	热镀锌桥架型号 镇江中贸机电 盐城热镀锌桥架
公司名称	镇江市中贸机电配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市三茅街道三丰北路1号
联系电话	13812353689

产品详情

抗震支吊架分类及安置准则

(1) 管道抗震加固侧向距离要求为：沟槽衔接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原料的管线.横向吊架距离不得超越12m；HDPE等非刚性原料的管线，盐城热镀锌桥架，横向吊架距离不得超越6m。

(2) 管道抗震加固纵向距离要求为：沟槽衔接管道、焊接钢管、钎焊铜管等刚性原料的管线，纵向吊架距离不得超24m;HDPE等非刚性原料的管线，横向吊架距离不得超越12m。

简述抗震支架和传统的承重支架有哪些区别?

传统的承重支架主要是以重力为主要荷载，重力支吊架也是只承受竖向的压力，在很少发生地震的平原地区的建筑物内使用还是可以的，但是一旦发生震荡，传统的承重支架侧向摆动会比较大，会将比较近的设施损坏，缺乏支撑的结构系统。

抗震支架则是主要用来承担管线水平方向的载荷的，抗震支架只要布置合理，便可以减缓地震给建筑物带来的响应力，抗震支吊架分为纵向的和横向的支吊架，热镀锌桥架公司，这两者的受力和布设等方面需要运用到多个领域的知识来结合设计和制造。

抗震支架目前在很多领域中被采用，比如建筑方面的商住应用、交通方面的地铁及铁路的应用、工业方面的厂房应用等都会使用到抗震支架。随着社会的发展，科技的进步，热镀锌桥架厂家，抗震支架未来的发展应该更有前景。

接地

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地（只对金属桥架）。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆，接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装置时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所，在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

热镀锌桥架型号-镇江中贸机电(在线咨询)-盐城热镀锌桥架由镇江市中贸机电配件有限公司提供。热镀锌桥架型号-镇江中贸机电(在线咨询)-盐城热镀锌桥架是镇江市中贸机电配件有限公司（www.0511wl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：包经理

。