

精密空调 Apiste 精密空气发生装置

产品名称	精密空调 Apiste 精密空气发生装置
公司名称	上海关西电工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Apiste 型号:PAU-1300S-CE 商品名称:精密空气发生装置
公司地址	上海市长宁区昭化路51号1幢356室
联系电话	86 021 62110712 13817505990

产品详情

品牌	Apiste	型号	PAU-1300S-CE
商品名称		精密空气发生装置	
型号		pau-1300s-ce	
性能	温度控制范围 (° c)		20 ~ 30
	温度控制精度 (° c)		± 0.5
	冷却能力 (w)		1200 / 1400
	允许周边温度 (° c)		20 ~ 35
	允许周边湿度 (%rh)		10 ~ 85 (无露水时)
外观	外型尺寸 (mm)		h1065 × w400 × d700 (凸缘除外)
	重量 (kg)		80
	送风导管连接口径 (mm)		∅ 100
	涂装颜色	主体	象牙色 (日涂漆 Jy22-85 b 半光泽)
	操作部	深灰色 (日涂漆 Jy55-40 b 半光泽)	
电源	电源电压 (v)		三相 ac200v 50/60hz
	消耗电流 (max) (a)		11.9/11.5
	消耗电力 (max) (w)		2470/2455
构成装置	压缩机		左右摇摆活塞式
	冷媒		hfc-134a
	凝缩器 冷却器		finandochubu
	加热器		seeds heater (2000w)
	送风机风量 (m3/min)	放热用	10.0/12.0
		循环用	4.4/4.9
	冷媒控制		制冷管
	温度传感器		热电对 (k 型)
	温度控制		pid 控制 电子表示

保 护 装 置	主电路	漏电截路机 (15a 30ma)
	送风机	过电流继电器 (手动恢复) (1.7a) 延迟计时器 (3分钟) 内置过热保护器 (120 ° c off 77 ° c on自动恢复)
	压缩机	过电流继电器 (手动恢复) (2.9a) 马达保护器 (100 ° c off 80 ° c on) 雷击吸收器装置
	加热器	过热防止恒温器 (65 ° c off 55 ° c on) 热熔断路 (99 ° c off)
表示?输出	灯光表示	电源指示灯报警指示灯送风气指示灯压缩机指示灯电热器指示灯

备注：

温度控制范围及精度是在周围环境25 /40%rh时测定出来的数据，根据周围温湿度的不同，也有不能控制的情况发生。

设置可能的环境温度·湿度，并不是表示在温度控制范围的情况

温湿度控制精度，是以“jtmk01恒温恒湿槽”性能试验方法及性能表示方法(日正式考试机工业会)做为基础测定的，但是由于导管等的热干涉问题，不能完全的保证数据的准确性。

耐热导管请谨慎使用。

冷却能力是在周围温湿度25 /40%rh的时候测定的。

运转电流与消耗电力室在周围环境30 /40%rh、设定温度50 的时候测定的。

欢迎来电询价！！