

S、SH单级双吸离心泵

产品名称	S、SH单级双吸离心泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

产品详情

S、SH单级双吸离心泵

产品概述: S、SH型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成, 抽送温度低于80 的清水或物理化学类似于水的其它液体之用。

产品特性：结构紧凑

外形美观，稳定性好，便于安装、抗汽蚀性能、高效率、运行平稳，噪音低，使用寿命长。

使用条件：流量范围：0.8m³/h~120 m³/h；扬程范围：5.6m~330m；温度范围：-20 ~120 ；输送液体

种类：各种清洁水及轻腐蚀液体；泵腔承压： 4.0MPa。

应用范围：S型泵主要由泵体、泵盖、轴、叶轮、密封环、轴套、轴承部件等组成适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。

结构框架：

序号	部件名称	序号	部件名称
1.	泵体	6.	轴套
2.	泵盖	7.	联轴器
3.	叶轮	8.	轴承体
4	轴	9.	密封部件

故障处理：

故障	原因	排除方法
【泵不出液体】	1、电机转向不对 2、泵体内储液不足 3、吸入管内有空气漏入	1、调整转向 2、重新加足液体 3、排除气体
【泵不吸液体】	1、底阀没有打开或堵塞 2、吸程太高或吸入管路太长 3、吸入管路有杂物堵塞	1、校正或更换底阀 2、降低吸程或缩短管路 3、清除堵塞杂物
【泵流量不足】	1、叶轮损坏 2、吸入或出口部分被堵塞 3、功率不足转速太低	1、更换或维修叶轮 2、清除堵塞杂物 3、检查电机提高转速
【泵扬程不足】	1、维修或更换叶轮 2、重新灌注液体或排除空气 3、转速不够	