

APCUPS电源SURT10000UXICH机架式10KVA

产品名称	APCUPS电源SURT10000UXICH机架式10KVA
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	型号:SURT10000UXI 品牌:施耐德 直流电压:384V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

备以下的性能。即当UPS运行于使用蓄电池供电或被切断电源后，交流电源恢复至交流输入母线，此时在输入端上所需的初始电流不应超过额定负载电流之20%。经15秒钟后此电流将逐渐增加至100%满载电流。

流器/充电器，必须装有输出滤波器以减小脉动电流输入蓄电池。在任何条件下进入蓄电池的脉动电流的均方根值(RMS)，不应超过平均充电电流之3%。滤波作用必须充分以保证整流器/充电器之直流输出，符合逆变器之输入要求。当蓄电池断开时正常的运行须由整流器取得的直流电压维持。

器/充电器除供电给逆变器外，须能按以下之规定对蓄电池再充电。充电电流须由电压加以调节并附有电流限定作用。充电率须足以使蓄电池于十倍的满载放电时间内自全放电而充至95%。蓄电池被再充电后，整流器/充电器，须能保持蓄电池于满充状态直至下一次应急运行。

器组件器须为固态装置并能接受整流器/充电器或蓄电池的输出并供给交流输出。其运行特性须符合以下的规定。

变器由高频IGBT组成，可对负载所产生谐波进行抑制。UPS内置升压电路，输出无需通过升压变压器升压。

之输出频率，须与旁路电源维持于锁相的条件于规定之限度内。若旁路线路的频率超出了允许值，逆变器须锁相于一内置温度补偿的振荡器。在此情况下，其总的频率偏差包括短时波动和长时偏移不得超过正常频率之+0.25%。

逆变器必须装有故障敏感器、静态遮断器和输出断路器使关键负载自逆变器输出切离而不致超过本规范规定之限度。

C. 系统旁路开关系统的机械旁路开关

UPS须装置外部的机械旁路开关藉以手动旁路整个APCups官网，以进行维修和运行。负载转换至旁路电源及自旁路电源转回须由“先通后断”的顺序转换以使转换中对负载之干扰不超过本规范之规定。

系统静态旁路开关须装备一静态旁路开关以便当UPS故障或发生过载时，将负载不间断地自动转换至旁路电源。转换操作须按“先通后断”的原则进行，使静态旁路开关最好并联一断路器。此断路器与静态开关一起触发，然后自静态开关接载负载。如负载转换至旁路电源是由于过载所致，则当过载消除后负载须自动或手动转换回逆变器上。自动或手动转换则由选择开关选择。

输入/输出特性：额定电压380V-25%-+15%，三相四线+PE，频率50Hz±10，输入功率因数>0.99，输入THDi<5%

电压380V，50Hz±1%；稳压精度 1%(0-100%负载)，过载能力110%，正常运行；125%，60s；150%，1分钟。输出功率因数20KVA，0.8；40KVA，0.9；60KVA，0.95。

浪涌保护器电涌保护器须符合并按IEC61643之规定进行定型试验和符合下列要求。

类型氧化锌型式额定电压230/400V最大工作电压275V允许内部短路电流25kA/10kA最大放电电流Imax65kA/40kA/15kA/8kA

标准放电电流In (8/20us) 20kA/15kA/85kA/2kA保护等级IP20保护方式差模/共模为防止避雷器过负荷造成短路，须配置专用动作曲线的断路器，该断路器具有在浪涌电流经过时不动作的特性。有机械指示窗口显示工作状态。

白色正常状态白色色部分需更换红色：必须更换25.3.2供电线