

APCUPS电源SURT8000XLICH6.4KW机架式延时10min

产品名称	APCUPS电源SURT8000XLICH6.4KW机架式延时10min
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	型号:SURT8000XLIC 品牌:施耐德 直流电压:384V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

APC电源官网更换SURT8000XLICH内部蓄电池老化：

尊敬的自治区科学技术馆领导你好由于咱们美术馆使用的APC电源出厂日期在2013年51周，适用于2014年正式使用，经APC工程师断定，三台SURT8000XLICH内部蓄电池老化，蓄电池寿命（3-4）年，蓄电池内阻电压达不到ups电源正常使用，已不利于市电断电以后这种高效率的后备工作时间，如果市电断电的情况下ups电源不能正常启动。因此需更换三台SURT8000XLICH的蓄电池，为了提高工作效率，特别向贵馆领导申请更换ups电源蓄电池三套，每台SURT8000XLICH有32只12V5AH的铅酸免维护蓄电池组成（32*3=96）只，每只单价180元*96只=17280元，上门安装调试费用3000元，总计费用是：20280.00元以利于今后能更好的开展工作，希望贵馆领导给予批准。

APC电源10KVA 单进单出主机，满载输入电压范围：160V-280V（满载），100-280（半载），输入频率范围：50/60±10%Hz，电池输入电压：192V，功率因数 0.99，输出电压：200/208/220/230/240Vac±1%，输出频率（电池模式）：50/60±0.1，（市电模式）：与电网同步。波型，THD<3%，转换时间（市电模式到电池模式）：0ms，过载能力：在100%-110%30分钟，在110%-130%维持5分钟，在130%以上维持10秒，面板显示：更强大的显示功能（蓝屏LCD）保护：输入过压保护、市电欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护。RS232，智能插槽：可选择配：监控卡2.所投UPS品牌的技术中心需获得国家认可的技术中心，并提供证明文件。3.投标产品要求所投UPS品牌为国内外知名品牌，2017年度CCID关于APC电源大功率市场份额排名前五名，并在报价时提供相关证明文件。4.在报价时提供UPS和蓄电池厂家泰尔认证、ISO9001、ISO1400及职业健康管理体系认证等证书（四样缺一不可）。5.所投UPS品牌充电系统中蓄电池充电器具有自主研发的输出电压自动补偿装置及数字化的充电控制装置。6.为了响应政府节能减排号召，投标人所投UPS需提供绿色之星节能认证证书复印件。7、投标产品厂商获得两化融合管理体系评定证书，并提供证明文件。8.配置12V100AH电池16

我需要三个UPS，分别是给麦克默瑞提克公司的BET，型号是ASAP2460供电，要求UPS不间断稳压电源一台（50Hz/60Hz，2000VA，输入及输出220V），该仪器（不包括计算机的功率）工作功率不大于700W

给赛默飞世尔科技(中国)有限公司的拉曼，型号DXR2供电，要求保证输入220伏交流电压，电压波动小于10%，室内电源要求具备无电流载荷实际安全地线，电阻应小于1欧姆，避免其它大功率设备共用，并配置足够大功率的净化稳压电源或在线UPS不间断电源，仪器所需功率大至如下：

配置仪器所需功率光学台 700W计算机 450W显示器 150W打印机

200W给安捷伦的气相色谱质谱联用仪，型号是59777890供电，配置稳压电源，功率大于6千瓦。

银行与金融业的数据中心都需要有能配合其营运规模的强固紧急应变UPS电源系统：都可设置ATM – 银行分行、办公大楼、旅馆、住宅区、便利商店等。ATM的供电挑战极多。成本上的挑战包括ATM每日平均1~3kW的耗电量，以及其辅助设备、例行性停电或替代供电方式等问题，数据中心要负责制定组织日常营运的重要工作，并扮演金融数据运算、交易系统和记录储存的骨干角色。服务器、存储装置、路由器和交换机都是数据中心的关键IT设备。重要工作无法处理所产生的停机成本相当庞大，且停机的每小时平均成本也会随着的IT设备和银行办公室的客户记录。除银行外，保险机构的分行营运及保全公司也需要可靠的备用电源防护，以避免停电造成的损失。