

APCUPS电源SUA1500ICH塔式1.5KVA外接24V

产品名称	APCUPS电源SUA1500ICH塔式1.5KVA外接24V
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:SUA1500ICH 品牌:APC 直流电压:24V
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

断路器断开。1. 闭合UPS输入断路器(Q1)。这样可启动UPS显示屏。2. 按显示屏左下角的UPS系统按钮，访问UPS系统屏幕。3. 按操作按钮。输入用户密码，然后按Enter（输入）。4. 按系统启动按钮。5. 请按照屏幕中的步骤进行操作。屏幕将会按所需的完成顺序依次显示相应步骤。各步骤会以红色显示，一旦操作完成，则会变为绿色。待完成的下一步骤将会以红色字体、黄色背景高亮显示。注意: 灰色按钮为触摸屏功能。6. 查看右上角的UPS模式，确定为“正常操作”模式。注意: UPS输入断路器(Q1)断开时，显示屏将会关闭。当心: 当系统处于维护旁路运行模式时，请勿断开Q3断路器，否则可能导致负载下降。五、手动操作APC电池断路器1. 将选择器转到Manual（手动）位置。2. 查看弹簧状态：A. 如果为CHARGED SPRING（弹簧已储能），则跳至第3步。B. 如果为DISCHARGE D（未储能），则要对弹簧进行储能。方法是按下手柄底部以松开手柄，然后按压手柄数次直至弹簧状态为CHARGED SPRING（弹簧已储能）。3. 按下绿色的ON（开）按钮，开启断路器。红色ON指示灯将会显示断路器的状态。六、从正常模式切换为请求静态旁路模式注意: 按照此程序将整个并联系统切换至请求静态旁路运行模式。注意: 按主页按钮转到“UPS摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。1. 按显示屏左下角的UPS系统按钮，访问UPS系统屏幕。2. 按操作按钮。输入用户密码，然后按Enter（输入）。3. 按正常模式 静态旁路模式按钮。4. 按Initiate Transfer（开始切换）按钮以切换为静态旁路模式。当旁路电源超出容许范围且UPS输出和旁路电源之间的相差超过10°而无法切换时，Initiate Transfer（开始切换）按钮会变为灰色。5. 查看右上角的UPS状态，确定已更改为“请求静态旁路”模式。七、从请求静态旁路模式切换为正常模式注意: 按照此程序，将整个并联系统从请求静态旁路模式切换为正常模式。注意: 按主页按钮转到“UPS摘要”屏幕或“并联系统摘要”屏幕。1. 按显示屏左下角的UPS系统按钮，访问UPS系统屏幕。2. 按操作按钮。输入用户密码，然后按Enter（输入）。3. 在操作屏幕中按静态旁路模式 - apcups电源可以在网上买到正品吗？很多商家给我们打电话说，网上或网络商城价格比我们便宜，这个事情值得深思，我只能说，一分价格一分货，我们是厂家我们都不能出的价格，在网上可以买得到，如果你在网上或网络可以叫他们出示我们APCups电源官网颁发的代理证或者合作代理证，如果你买到的产品不是我们的机器，请你慎重使用，我们的apcups电源的机器都带有自己的防伪标签，在主机器的后面，不是我们的产品也可以进行举报。

APCups电源是ups电源品牌中值得信赖的产品，如果你在一个月只能购买的ups电源，ups电源是在你收到机器没有碰、摔、磕的情况下，是ups电源本身问题可以凭你购买的发票进行更换新的ups电源，本公司承诺，从本公司购买的apcups电源一律原装正品，假一赔十，如果发现有其他公司冒充本公司销售产品，我们会在时间进行取得证据，进行法律维权。本公司出售的ups电源属于高频机都是质保两年，工频机质保一年，12V38AH以上的铅酸免维护蓄电池质保三年，12V38AH以下的铅酸免维护蓄电池质保一年，不管什么品牌，ups电源质量是我们追求完美的动力，是我们生存的本质，客户买到正品机器用的放心，舒心。

如果选配ups电源功率以及ups电源电池包，根据不同负载功率，选择不同的ups电源，以及你所需的后备时间，一般的ups电源1KVA支持的功率在800瓦，由此可以推算出2KVA支持1600瓦，以此类推，就可以计算出你自己的所需要的ups电源型号，后备时间是根据ups电源机型型号1000VA如果延时一个小时你就可以 $\times 1$ 小时，如果是两小时你就可以 $\times 2$ 小时，除ups电源的直流，例如： $1000VA \div 1000 \times 1$ （后备时间小时） \div 直流是24（机器本身直流） $=41.6666$ （出的数字就是蓄电池AH）也就是蓄电池的容量，再用机器本身的直流 $24V \div 12V$ （蓄电池直流） $=2$ （只），这是蓄电池的数量，也就是1000VA的ups电源延时一小时，需要配置2只65AH的蓄电池，客户也也许不理解，为什么是65AH的蓄电池，因为刚才计算出的蓄电池容量是41.666，根据厂家的蓄电池容量，41.666是不常规的蓄电池，一般的蓄电池容量12V7AH/12V9AH/12V12AH/12V17AH/12V24AH/12V38AH/12V65AH/12V100AH/12V120AH,这些都属于常规型号，还有客户问了为什么不能用小点容量的蓄电池，ups电源厂家建议用大不用小，因为你的后时间在1小时，只能用大容量的蓄电池而不能用小容量的。

ups电源电池包是根据不同的ups电源选择不同的ups电池包，不是每个型号的电池包都可以用在不同的ups电源上的，所以在配备方案的时候，请联系我们的工程师：13693335879，我们会为你一一解答。ups电源分机架式和塔式，又分在线式和后背式，所以在你选择ups电源的时候，请问清楚你需要的ups电源是不是能满足你的需求。期待能与你的