

滨州泳池除湿热泵 泳池除湿热泵机组 誉康鑫

产品名称	滨州泳池除湿热泵 泳池除湿热泵机组 誉康鑫
公司名称	南京誉康鑫环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区方州路668号
联系电话	13661139992

产品详情

平常我们在使用除湿机的时候，发现除湿效果不是很好，滨州泳池除湿热泵，除了有一部分是除湿机本身质量造成的，但也有很大程度与日常保养不够有很大关系，所以当除湿器除湿效果不好，我们先应该检查以下几项：1、除湿机进风口前是否有障碍物。

2、湿度调节开关所设湿度是否适当。

3、除湿机的热交换器是否有堵塞现象。

蒸发器上是否有污垢，被腐蚀（特别是工作场所恶劣的地方，尤其要注意）。

4、空气过滤网是否阻塞，这点非常重要，游泳池除湿热泵，一旦进风受到影响，除湿效果非常差。

5、房间内的温度是否一直在增加或者降低。房间内温度较低，会影响除湿效果，甚至不除湿都有可能，如果房间内的温度较低，可以采用取暖器加热的方式，提高除湿机除湿效果。

6、风量是否设于“低风”位置。

7、屋内是否有大量的湿气来源。

8、室内面积太大，除湿器的除湿量太小，除湿效果会受影响。

9、房间门窗是否关好，二集一体泳池除湿热泵，是否有排风和新风系统。

10、除湿机是否有漏氟出现制冷剂不足。

泳池多功能除湿机组的基本结构

有两部分组成：除湿系统和恒温系统。

一：双风机机组：只要送风机启动，除湿系统和恒温系统也同时启动，除湿系统检测回风的湿度，恒温系统检测回风的温度。

二：单风机机组：只要送风机启动，除湿系统和恒温系统也同时启动，除湿系统检测回风的湿度，泳池除湿热泵机组，恒温系统检测回风的温度。

多功能除湿热泵的工作模式

多功能除湿热泵的工作模式分为自动与手动控制工作模式

考虑室内的整体美观和设备使用寿命建议设备与室内泳池不能共处一室。

- 1.设备安装基础必须校平确保设备稳定性，设备四周必须预留500m ~ 1000m以上的维修空间。
- 2.所有连接风管安装时风管必须有支撑，避免设备承担风管重力及运行所产生的负荷。风管施工时应尽量减少风阻（拐弯时切忌直角拐弯）而且都必须保温。
- 3.水循环系统必须装配循环水泵、电磁阀、排污阀、泄气阀、过滤器、止逆阀等。
- 4.设备吊装时严禁野蛮搬运、坚持稳搬、轻放、搬运时设备倾斜度不得超过45°。
- 5.设备储存或使用场所应远离热源、腐蚀性气体及任何存在或可能存在可燃性气体等危险场所。
- 6.设备电源、循环水系统安装必须严格按照图纸和设备上标识精心施工。

滨州泳池除湿热泵-泳池除湿热泵机组-誉康鑫(推荐商家)由南京誉康鑫环保科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京誉康鑫环保科技有限公司（www.njyjkx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!